

TVIRTINU  
UAB „Vilniaus viešasis transportas“  
Generalinis direktorius  
Rimantas Markauskas

---

2018-03-19

PRITARTA  
UAB „Vilniaus viešasis transportas“  
Viešųjų pirkimų komisijos  
2018-03-19 posėdžio protokolu Nr. 49D(12-2)-94

**SGD DEGALINĖS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO  
ATVIRO KONKURSO BŪDU VYKDANT SUPAPRASTINTĄ PIRKIMĄ  
SĄLYGOS**

**TURINYS**

|                                                                                                                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. BENDROSIOS NUOSTATOS                                                                                                                                             | 2 psl.              |
| 2. PIRKIMO OBJEKTAS IR REIKALAVIMAI PASIŪLYMO TURINIUI                                                                                                              | 2 psl.              |
| 3. TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI, TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS IR ATITIKTIES<br>KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR APLINKOS APSAUGOS VADYBOS<br>SISTEMOS STANDARTAMS REIKALAVIMAI | 3 psl.              |
| 4. TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE                                                                                                                   | 8 psl.              |
| 5. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS                                                                                                                         | 8 psl.              |
| 6. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMO IR PIRKIMO SUTARTIES ĮVYKDYMO<br>UŽTIKRINIMO REIKALAVIMAI                                                                        | 10 psl.             |
| 7. PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAI, PATIKSLINIMAI, PAKEITIMAI                                                                                                        | 10 psl.             |
| 8. PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS                                                                                                                                             | 11 psl.             |
| 9. SUSIPAŽINIMAS SU GAUTAIS PASIŪLYMAIS                                                                                                                             | 11 psl.             |
| 10. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS, VERTINIMAS IR PALYGINIMAS                                                                                                               | 12 psl.             |
| 11. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS                                                                                                                                   | 13 psl.             |
| 12. INFORMAVIMAS APIE PIRKIMO PROCEDŪRŲ REZULTATUS                                                                                                                  | 13 psl.             |
| 13. PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS                                                                                                                                     | 13 psl.             |
| 14. PRETENZIJŲ IR GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA                                                                                                                          | 14 psl.             |
| 15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS                                                                                                                                          | 14 psl.             |
| <b>PRIEDAI:</b>                                                                                                                                                     |                     |
| 1. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA                                                                                                                                           | 15 psl.             |
| 2. PASIŪLYMO FORMA (2 PRIEDAS)                                                                                                                                      | 22 psl.             |
| 3. DEKLARACIJA DĖL SUTIKIMO BŪTI SUBTIEKĖJU                                                                                                                         | 29 psl.             |
| 4. PIRKIMO SUTARTIES PROJEKTAS                                                                                                                                      | 30 psl.             |
| 5. EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS                                                                                                                     | Pridedamas atskirai |

## 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Perkantysis subjektas – UAB „Vilniaus viešasis transportas“, Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius, įmonės kodas 302683277 (toliau – Perkantysis subjektas). Perkantysis subjektas yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojas – PVM mokėtojo kodas LT100006468313.

1.2. Viešasis pirkimas (toliau – pirkimas) vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – Pirkimų įstatymas), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis pirkimo sąlygomis. Vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Pirkimų įstatyme ir Viešųjų pirkimų įstatyme.

1.3. Pirkimo tikslas – atviro konkurso būdu vykdant supaprastintą pirkimą parinkti tiekėją, kuris pagal sudarytą pirkimo sutartį (toliau – sutartis) Perkančiajam subjektui **teiktų SGD degalinės techninės priežiūros paslaugas** (BVPŽ kodas 50500000-0 „Siurblių, vožtuvų, čiaupų ir metalinių talpyklų, agregatų ir įrenginių remonto bei priežiūros paslaugos“).

1.4. Pirkimą atlieka Perkančiojo subjekto Viešųjų Pirkimų komisija (toliau – Komisija).

1.5. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS (<https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt>)). Pirkimo dokumentai (pirkimo sąlygos, jų paaiškinimai, patikslinimai, papildymai, pakeitimai) skelbiami CVP IS (<https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt>) kartu su skelbimu apie pirkimą ir papildomai skelbiami Perkančiojo subjekto tinklalapyje ([www.vvtr.lt](http://www.vvtr.lt)). Išankstinis skelbimas apie pirkimą paskelbtas nebuvo.

1.6. SGD degalinės techninės priežiūros paslaugų pirkimo sąlygų projektas 2018 m. kovo 9 d. buvo paskelbtas Centriniam viešųjų pirkimų portale (<https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt>, Pirkimo Nr. 370880, Skelbimo kodas: 2018-601688) ir Perkančiojo subjekto tinklalapyje ([www.vvtr.lt](http://www.vvtr.lt)).

1.7. Pirkimas vykdomas elektroniniu būdu CVP IS priemonėmis. Perkantysis subjektas neteikia tiekėjams pirkimo dokumentų popierinio varianto. Tiekėjai turėtų atidžiai stebėti CVP IS talpinamus pirkimo dokumentų paaiškinimus bei papildymus.

1.8. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus dėl pirkimo sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu.

1.9. Pirkime gali dalyvauti kiekvienas ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė – galintis pasiūlyti ar siūlantis prekes, paslaugas ar darbus.

1.10. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Perkančiojo subjekto ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, o pranešimus per CVP IS gaus tie tiekėjo atstovai, kurie priėmė CVP IS kvietimą arba yra priskirti prie CVP IS pirkimo.

1.11. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

1.11.1. UAB „Vilniaus viešasis transportas“ Pirkimų skyriaus vadovas Linas Želvys, Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius, 109 kab., tel. (8 5) 239 4708, faksas (8 5) 234 1935, el. paštas: [linas.zelvys@vilniausvt.lt](mailto:linas.zelvys@vilniausvt.lt);

1.11.2. UAB „Vilniaus viešasis transportas“ Pirkimų skyriaus vyriausiasis vadybininkas Gaudenis Sadaunykas, Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius, 102 kab., tel. (8 5) 239 4736, faksas (8 5) 239 4749, el. paštas [gaudenis.sadaunykas@vilniausvt.lt](mailto:gaudenis.sadaunykas@vilniausvt.lt).

## 2. PIRKIMO OBJEKTAS IR REIKALAVIMAI PASIŪLYMO TURINIUI

2.1. Pirkimo objektas – UAB „Vilniaus viešasis transportas“ suslėgtų gamtinių dujų (SGD) degalinės techninės priežiūros paslaugos: planinė techninė priežiūra, remonto darbai ir avarijų likvidavimai (toliau – Paslaugos).

2.2. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas.

2.3. Paslaugų teikimo vieta, perkamų Paslaugų savybės, techniniai ir kiti privalomi reikalavimai, orientaciniai Paslaugų kiekiai ir apimtys, orientaciniai SGD degalinės techninei priežiūrai ir remontui reikalingų detalių ir eksploatacinių medžiagų kiekiai ir jų aprašymai nurodyti pirkimo sąlygų 1 priede „SGD degalinės techninės priežiūros paslaugos. Techninė specifikacija“ (toliau – Specifikacija). Jeigu Specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Perkantysis subjektas neįsipareigoja Paslaugų teikimo laikotarpiu nupirkti visas Specifikacijos sąrašo paslaugas arba bet kurios paslaugos visą kiekį.

2.4. Paslaugų teikimo laikotarpis – 12 (dvylika) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Paslaugų teikimo laikotarpis baigiasi praėjus 12 (dvylika) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos, jei sutartis nepratęsta, arba kai Perkančiojo subjekto nupirktų Paslaugų bendra vertė pasiekia lėšų sumą, kurią Perkantysis subjektas skyrė to Paslaugų teikimo laikotarpio pirkimams (kaip nurodyta 2.5 punkte) ir kurios Perkantysis subjektas, vykdydamas sutartį negalės viršyti, priklausomai nuo to, kuri sąlyga atsiranda anksčiau.

2.5. 12 mėnesių Paslaugų teikimo laikotarpio lėšų suma (sutartyje – sutarties kaina) be PVM – 100 000,00 eurų.

2.6. Paslaugų teikimo laikotarpis rašytiniu sutarties šalių susitarimu gali būti pratęstas 2 (du) kartus, kiekvieną kartą Paslaugų teikimo laikotarpį pratęsiant ne ilgesniam nei 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui. Bendras sutarties Paslaugų teikimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

2.7. Bendra maksimali 12 mėnesių Paslaugų teikimo laikotarpio ir jo 2 (dviejų) pratęsimų 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiais (bendro 36 mėnesių Paslaugų teikimo laikotarpio) lėšų suma be PVM – 300 000,00 eurų.

2.8. Atsižvelgiant į sutarties pobūdį ir ypatumus, už tiekėjo per kalendorinį mėnesį suteiktas Paslaugas Perkantysis subjektas atsiskaitys mokėjimo pavedimu (-ais) į tiekėjo nurodytą sąskaitą banke per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. **Sąskaitos faktūros už suteiktas Paslaugas privalo būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.**

### 3. TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1. Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remsis tiekėjas, turi neturėti nei vieno tiekėjų pašalinimo pagrindo ir, jei reikalaujama, tiekėjo kvalifikacija turi atitikti pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, o kokybės vadybos sistema ir aplinkos apsaugos vadybos sistema – reikalaujamus standartus.

3.2. Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, pareikšdami, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų ir jie tenkina pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų 5 priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas“ (toliau – EBVPD) pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę <https://ec.europa.eu/tools/espdlang=lt> ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas kartu su pasiūlymu (XML formatu). EBVPD pildymo instrukciją galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos internetinėje svetainėje adresu <http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/ebvpd-pildymo-rekomendacijos>. Jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė arba tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad bus pasitelkiami kiti ūkio subjektai, kartu su pasiūlymu turi būti pateikti kiekvieno grupės nario atskiras ir (ar) kito ūkio subjekto užpildytas EBVPD;

3.3. Perkantysis subjektas pirmiausia atliks EBVPD patikrinimo procedūrą, įvertins pasiūlymus, o po to tikrins, ar nėra ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusių dalyvio pašalinimo pagrindų, ar ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs dalyvis atitinka visus nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir ar ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusių dalyvio įdiegta kokybės vadybos sistema atitinka reikalaujamus standartus, prieš tai tik šio dalyvio paprašęs pateikti 3.4 punkte nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus, kvalifikacijos atitiktį 3.6 punkte nurodytiems reikalavimams, jei jie keliami, pagrindžiančius dokumentus ir 3.7 punkte nurodytos (-ų) įdiegtos (-ų) kokybės vadybos sistemos atitiktį reikalaujamiems standartams ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos atitiktį reikalaujamiems standartams, jei ji (jos) reikalaujama (-os), įrodančius dokumentus.

3.4. Perkantysis subjektas pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu:

|        | Tiekėjų pašalinimo pagrindai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.4.1. | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo turi teistumą už šias nusikalstamas veikas:<br>3.4.1.1. dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam;<br>3.4.1.2. kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą;<br>3.4.1.3. sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinama į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje;<br>3.4.1.4. nusikalstamą bankrotą;<br>3.4.1.5. teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; | Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma, ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų.<br><u>Jeigu pateikiamas dokumentas yra išduotas elektronine forma, tiekėjas privalo jį pateikti *.adoc formatu.</u><br>Pateikiami dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau nei 90 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>3.4.1.6. nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą;</p> <p>3.4.1.7. prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą;</p> <p>3.4.1.8. kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose.</p> | <p>Tiekėjas, kuris kartu su pasiūlymu nepateiks šioje dalyje nurodytų dokumentų, galės pateikti tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos patvirtinančius dokumentus – tokie dokumentai bus priimtini.</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Pastabos:

- laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už 3.4.1 punkte nurodytas nusikalstamas veikas, kai jis atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 2 dalyje nurodytas sąlygas;
- Perkantysis subjektas nepašalina tiekėjo iš pirkimo procedūros esant Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 8 dalies sąlygoms.

|        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.4.2. | <p>Tiekėjas nevykdo įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra Perkantysis subjektas reikalavimus arba tiekėjas už tai nuteistas.</p> | <p>1) Išrašai iš teismų, jei tokie yra, ar Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje registruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduota pažyma.<br/><u>Jeigu pateikiamas dokumentas yra išduotas elektronine forma, tiekėjas privalo jį pateikti *.adoc formatu.</u></p> <p>2) Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.<br/><u>Jeigu pateikiamas dokumentas yra išduotas elektronine forma, tiekėjas privalo jį pateikti *.adoc formatu.</u></p> <p>Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio reikalavimo 2 punkte nurodytų dokumentų. Perkantysis subjektas tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.</p> <p>Kitos valstybės tiekėjas pateikia šalies, kurioje yra įregistruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą.</p> <p>Pateikiami dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau nei <b>30 dienų</b> iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.</p> <p>Tiekėjas, kuris kartu su pasiūlymu nepateiks šioje dalyje nurodytų dokumentų, galės pateikti tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos patvirtinančius dokumentus – tokie dokumentai bus priimtini.</p> |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Pastabos:

- laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už 3.4.2 punkte nurodytas veikas, kai:
  - a) dėl tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
  - b) dėl tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus;
- Perkantysis subjektas nepašalina tiekėjo iš pirkimo procedūros, jeigu:
  - a) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu nurodytus įsipareigojimus;
  - b) įsiskolinimo suma neviršija 50,00 Eur (penkiasdešimt eurų);
  - c) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutartis ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | atitiktą a) punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, Perkančiajam subjektui reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |
| 3.4.3. | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir Perkantysis subjektas dėl to turi įtikinamų duomenų;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Perkantysis subjektas nereikalauja papildomų dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui įrodymo. |
| 3.4.4. | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė Komisijos ar Perkančiojo subjekto sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Perkantysis subjektas nereikalauja papildomų dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui įrodymo. |
| 3.4.5. | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Perkantysis subjektas nereikalauja papildomų dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui įrodymo. |
| 3.4.6. | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje ir Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnyje nustatytiems reikalavimams, ir Perkantysis subjektas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat šalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas ar taikomos kitos panašios sankcijos; | Perkantysis subjektas nereikalauja papildomų dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui įrodymo. |
| 3.4.7. | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką Perkančiojo subjekto sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktą jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką Perkančiojo subjekto sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir Perkantysis subjektas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Perkantysis subjektas nereikalauja papildomų dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui įrodymo. |
| 3.4.8. | Tiekėjas yra neįvykęs pirkimo sutarties, pirkimo sutarties su perkančiuoju subjektu ar koncesijos sutarties ar netinkamai ją įvykęs ir tai buvo esminis pirkimo sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civiliniame kodekse (toliau – esminis pirkimo sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas pirkimo sutartyje nustatytą esminę pirkimo sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniiais trūkumais. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę pirkimo sutartį, ankstesnę pirkimo sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, pirkimo sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniiais trūkumais ir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Perkantysis subjektas nereikalauja papildomų dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui įrodymo. |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                              | dėl to ta ankstesnė pirkimo sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje pirkimo sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. Perkantysis subjektas iš pirkimo procedūros pašalina tiekėją ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų duomenų, kad tiekėjas yra įsteigtas, siekiant išvengti šio pašalinimo pagrindo taikymo;                                              |                                                                                                  |
| 3.4.9.                                                                                                                                       | Tiekėjas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus tiekėjui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai. | Perkantysis subjektas nereikalauja papildomų dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui įrodymo. |
| Pastaba:<br>- Perkantysis subjektas nepašalina tiekėjo iš pirkimo procedūros esant Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 8 dalies sąlygoms. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |

3.5. Subtiekėjų, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, pašalinimo pagrindai ir jų patikrinimo tvarka (jei Perkantysis subjektas tikrina, ar nėra tokio subtiekėjo pašalinimo pagrindų) nurodyta sutarties projekte.

3.6. Tiekėjo kvalifikacija privalo atitikti visus nustatytus reikalavimus (kvalifikacija turi būti įgyta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir tai turi būti užfiksuota pateikiamuose dokumentuose):

|        | Kvalifikacijos reikalavimai                                                                                                                   | Dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti tiekėjai, siekiantys įrodyti, kad jų kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.6.1. | Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, t. y. turi teisę atlikti SGD degalinės techninę priežiūrą. | <p>1) Profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje tiekėjas registruotas, ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla, reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas pateikia: valstybės įmonės Registrų centro išduotą juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą* (aktualią redakciją) arba valstybės įmonės Registrų centro išduotą juridinių asmenų registro trumpąjį išrašą* (aktualią redakciją) ir įstatus (aktualią įstatų redakciją), asmuo, besiverčiantis veikla turint verslo liudijimą, – verslo liudijimą.</p> <p>*– Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau nei 120 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.</p> <p><b>Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma.</b></p> <p>Tiekėjas, kuris kartu su pasiūlymu nepateiks šioje dalyje nurodytų dokumentų, galės pateikti dokumentus ir po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos – tokie dokumentai bus priimtini.</p> <p>Jeigu pateikiamas dokumentas yra išduotas elektronine forma, tiekėjas privalo jį pateikti *.adoc formatu.</p> <p>2) Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotas atestatas, suteikiantis teisę įmonei verstis gamtinių dujų įrenginių eksploatavimo darbais (SGD degalinių remontu, bandymais, technologiniu valdymu, techninė priežiūra).</p> <p><b>Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma.</b></p> <p>3) Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotas atestatas, suteikiantis įmonei teisę verstis elektros įrenginių eksploatavimo darbais: elektros tinklo ir įrenginių iki 1000V eksploatavimo darbais, specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbais, elektros instaliacijos iki 1000V eksploatavimo darbais.</p> <p><b>Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma.</b></p> <p>4) Dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjas turi nemažiau nei vieną darbuotoją, kuriam (-iems) suteikta teisė atlikti slėginių indų priežiūrą.</p> <p><b>Pateikiamas(-i) skenuotas(-i) dokumentas(-i) elektronine forma.</b></p> |

3.7. Tiekėjų atitiktis kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams nereikalaujama.

3.8. Pastabos:

3.8.1. Perkantysis subjektas pasilieka sau teisę prašyti tiekėjo pateiktų dokumentų skaitmeninių kopijų originalų;

3.8.2. Perkantysis subjektas gali nereikalauti iš tiekėjų pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų, jei jis turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungęs prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasis CVP IS arba šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų;

3.8.3. Perkantysis subjektas pripažįsta kitose valstybėse išduotus lygiaverčius pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančius dokumentus;

3.8.4. Jeigu tiekėjas dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti Perkančiojo subjekto reikalaujamų jo finansinį ir ekonominį pajėgumą įrodančių dokumentų, jis turi teisę pateikti kitus Perkančiajam subjektui priimtinus dokumentus (jei tokie reikalavimai keliami);

3.8.5. Jeigu tiekėjas negali pateikti pirkimo sąlygų 3.4.1 ir 3.4.2 punktuose nurodytų dokumentų, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų pirkimo sąlygų 3.4.1 ir 3.4.2 punktuose keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti priesaikos deklaracija arba oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos;

3.8.6. užsienio valstybių tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).

3.9. Jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, pirkimo sąlygų 3.4 punkte nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų privalo neturėti kiekvienas tiekėjų grupės narys atskirai, o 3.6 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti bent vienas tiekėjų grupės narys arba visi tiekėjų grupės nariai kartu, atsižvelgiant į jų prisiimtus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.

3.10. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų finansinio, ekonominio, techninio ir (arba) profesinio pajėgumo reikalavimus (jeigu tokius reikalavimus Perkantysis subjektas kelia), neatsižvelgiant į tai, kokio teisinio pobūdžio yra jų ryšiai ir laikantis pirkimo sąlygų 3.13 punkte nustatytų reikalavimų.

3.11. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų reikalavimus dėl išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos, profesinės patirties, turėti specialų leidimą ir (arba) būti tam tikros organizacijos nariu (jeigu tokius reikalavimus Perkantysis subjektas kelia) tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys suteiks paslaugas/atliks darbus (priklausomai nuo pirkimo objekto), kuriems reikia jų turimų pajėgumų.

3.12. Jeigu tiekėjas remiasi kito ūkio subjekto pajėgumais, jis, teikdamas pasiūlymą privalo įrodyti Perkančiajam subjektui, kad vykdant sutartį tie ištekčiai jam bus prieinami. Tam įrodyti tiekėjas turi pateikti sutarčių ar kitų dokumentų nuorašus, kurie patvirtintų, kad tiekėjui kitų ūkio subjektų ištekčiai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Tokiomis pačiomis sąlygomis tiekėjų grupė gali remtis tiekėjų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais. Jeigu ūkio subjektas pasiūlyme nėra nurodomas, šio ūkio subjekto pajėgumais remtis negalima. Jeigu pasiūlyme nurodytas ūkio subjektas netenkina jam keliamų reikalavimų, jis per Perkančiojo subjekto nustatytą terminą gali būti pakeičiamas reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu.

3.13. Tiekėjas savo pasiūlyme privalo nurodyti (nurodant ir kokiais pirkimo daliais (apimtis pinigine išraiška ir dalis procentais):

3.13.1. ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, kad atitiktų finansinio, ekonominio, techninio ir (arba) profesinio pajėgumo reikalavimus (jeigu tokius reikalavimus Perkantysis subjektas kelia). Šiais ūkio subjektais laikomi ir ekspertai, kurie pirkimo laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju bus įdarbinti tiekėjo;

3.13.2. kokiais sutarties daliais ir kokius subtiekejus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti, t. y. tiekėjas pasiūlyme neprivalo nurodyti, kokius subtiekejus pasitelks sutarties vykdymui ir šią informaciją gali nurodyti vėliau, jei bus nustatytas laimėtoju ir su juo bus sudaroma sutartis. Subtiekejai nėra laikomi ūkio subjektais, jeigu šie tik vykdo sutartines tiekėjo prievoles, tačiau tiekėjas nesiremia jų pajėgumais, kad atitiktų finansinio, ekonominio, techninio ir (arba) profesinio pajėgumo reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami). Subtiekejų pasitelkimo tvarka nustatyta sutarties nuostatose (4 priedas).

3.14. Ūkio subjektų pasitelkimas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti sutarties įvykdymo. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti subtiekejų deklaracijas dėl sutikimo būti subtiekejais (užpildant pirkimo sąlygų 3 priede pateiktą formą).

3.15. Perkantysis subjektas neriboja tiekėjų galimybės esminių užduočių atlikimui pasitelkti subtiekejus ir (arba) tiekėjų grupės narius.

3.16. Jei bendrą pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, reikiamus visų tiekėjų grupės narių dokumentus teikia tik ūkio subjektas, atstovaujantis tiekėjų grupei ir rengiantis bendrą pasiūlymą.

3.17. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas Perkančiajam subjektui išsipareigoja, kad sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

3.18. Perkantysis subjektas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti tiekėjų pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

3.19. Perkantysis subjektas tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš šio skyriaus 3.4. punkte nustatytų pašalinimo pagrindų.

#### 4. TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

4.1. Pasiūlymą gali pateikti tiekėjų grupė, įskaitant laikinas tiekėjų grupes. Tiekėjų grupė, teikianti bendrą pasiūlymą, privalo pateikti jungtinės veiklos sutartį.

4.2. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyta tiekėjų grupės sudėtis ir kiekvieno tiekėjų grupės nario išsipareigojimai vykdant su Perkančiuoju subjektu numatomą sudaryti sutartį, šių išsipareigojimų vertės dalis išreikšta procentais bendroje sutarties vertėje. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidariąją visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių Perkančiajam subjektui ir išsipareigojimų nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris grupės narys atstovauja tiekėjų grupei, t. y. su kuo Perkantysis subjektas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir kam teikti su pasiūlymo vertinimu susijusią informaciją, kuris grupės narys įgaliotas teikti sąskaitas atsiskaitymams (mokėjimai bus atliekami tik vienam iš tiekėjų grupės narių) ir pasirašyti su sutarties įgyvendinimu susijusius dokumentus.

4.3. Perkantysis subjektas nereikalauja, kad, tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ši tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.

#### 5. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

5.1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis pirkimo sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui.

5.2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamoje adresu <https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/>. Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje, bus grąžinami neatplėšti tiekėjui (kurjeriui) ar grąžinami registruotu laišku ir nebus priimami ir vertinami.

5.3. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tiksliai CVP IS (<https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/>) registruoti tiekėjai. Registracija CVP IS yra nemokama.

5.4. Pasiūlymas privalo būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Pirkimų įstatymo 34 straipsnio 11 dalies 2 punkte nuodytus reikalavimus. **Jei pasiūlymą CVP IS kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašo ne tiekėjo vadovas, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas kitam asmeniui, suteikiantis jam teisę pasiūlymą pasirašyti elektroniniu parašu.**

5.5. Visi pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. elektroninėmis priemonėmis tiesiogiai suformuoti dokumentai arba skaitmeninės dokumentų kopijos pateikiami prijungiant („prisegant“) juos prie pasiūlymo. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., \*.pdf, \*.jpg, \*.doc ir kt.).

5.6. Pateikiant dokumentus elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuojant elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas, ir pasiūlymą pasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu yra deklaruojama, kad dokumentų elektroninės formos arba dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros. Perkantysis subjektas pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.

5.7. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba, laikantis pirkimo sąlygose išdėstytų reikalavimų pasiūlymo pateikimo struktūrai, turiniui ir formai. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, tiekėjas privalo pateikti jų vertimą į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu. Sertifikatai, atestatai bei kiti kompetentingų institucijų išduoti dokumentai gali būti pateikti originalia anglų kalba, kartu neteikiant jų vertimo į lietuvių kalbą.

5.8. Tiekėjas (fizinis ar juridinis asmuo) gali pateikti Perkančiajam subjektui tik vieną pasiūlymą, nepriklausomai nuo to, ar teikiant pasiūlymą jis bus atskiras tiekėjas ar tiekėjų grupės dalyvis (jungtinės veiklos sutarties šalis). Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, teikdamas pasiūlymą kaip atskiras tiekėjas ar tiekėjų grupės dalyvis (jungtinės veiklos sutarties šalis), kitame pasiūlyme nebegali būti subteikėjas. Jei tiekėjas pateikia daugiau nei pasiūlymą arba tiekėjų grupės dalyvis dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

5.9. Perkantysis subjektas neleidžia pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

5.10. Tiekėjas savo pasiūlymą CVP IS privalo parengti CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“ pateikdamas užpildytą pasiūlymo formą ir kitus reikalaujamus dokumentus.



5.11. Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų duomenų ir dokumentų elektroninėje formoje CVP IS priemonėmis visuma:

5.11.1. užpildytas pasiūlymas pagal pasiūlymo formą (2 priedas);

5.11.2. užpildytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (5 priedas) (pateikiama XML formatu);

5.11.3. **pasiūlymo galiojimo užtikrinimas, jei jis reikalaujamas pirkimo sąlygų 6 skyriuje** – užstato sumokėjimą patvirtinančio dokumento arba banko garantijos, arba draudimo bendrovės laidavimo rašto ir tiekėjo įmokos draudimo bendrovei už jos laidavimo rašto išdavimą sumokėjimą patvirtinančios dokumento skaitmeninės kopijos;

5.11.4. įgaliojimas ar kitas dokumentas, pvz., pareigybės aprašymas, suteikiantis teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą ir (ar) kitus dokumentus (taikoma, kai pasiūlymą CVP IS kvalifikuotu elektroniniu parašu patvirtina ne tiekėjo vadovas, o kitas asmuo);

5.11.5. subtiektų deklaracijos dėl sutikimo būti subtiektėjais, jei dalyvis pasitelkia subtiektėjus (3 priedas). Jei deklaraciją pasirašo ne subtiektėjo vadovas, kartu turi būti pateiktas įgaliojimas ar kitas dokumentas, pvz., pareigybės aprašymas, suteikiantis jam teisę pasirašyti deklaraciją;

5.11.6. jungtinės veiklos sutarties kopija, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė;

5.11.7. kiti pasiūlymo priedai ir reikalingi dokumentai ar medžiaga.

5.12. Pirkimo kaina turi būti pateikiama pasiūlymo dokumentuose – tik CVP IS priemonėmis „prisegtame“ pasiūlyme, parengtame pagal pirkimo sąlygų 2 priedą „Pasiūlymo forma“.

5.13. Nustatant pirkimo laimėtoją ir pirkimo sutarties kainodarą taikomas fiksuoto įkainio su peržiūra kainos apskaičiavimo būdas.

5.14. Pasiūlyme nurodoma pasiūlymo kaina ir Paslaugų įkainiai turi būti apskaičiuoti ir išreikšti taip, kaip nurodyta 2 priede. Apskaičiuojant ir pateikiant Paslaugų įkainius turi būti atsižvelgta į visas Specifikacijoje nurodytas Paslaugas ir jų apimtis, kiekius bei pobūdį, o apskaičiuojant ir pateikiant kitų paslaugų, detalių ir eksploatacinių medžiagų kainas turi būti atsižvelgta į visas Specifikacijoje nurodytus kitų paslaugų, detalių ir eksploatacinių medžiagų kiekius bei jų įsigijimo sąlygas, į pasiūlymo kainos ir įkainių sudėtinės dalis, į Specifikacijos reikalavimus, į sutarties projekte numatytus atsiskaitymo už suteiktas Paslaugas terminus, į kitų paslaugų suteikimo terminus, detalių ir eksploatacinių medžiagų pristatymo terminus, į sutarties pratęsimo galimybę bei į visus kitus šio viešojo pirkimo dokumentų reikalavimus. Į Paslaugų įkainius ir pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos tiekėjo Paslaugų ir kitų paslaugų, ir su jų teikimu susijusios išlaidos, detalių ir eksploatacinių medžiagų įsigijimo, muito ir kitų mokesčių, transportavimo, saugojimo, pateikimo Perkančiajam subjektui ir kitos su tuo susiję išlaidos, visi kiti nurodyti ir nenurodyti galimi tiekėjo kaštai ir visa galima tiekėjo rizika, susijusi su rinkos kainų svyravimais, ir visos tiekėjo išlaidos, **apimančios ir išlaidas E. sąskaitoms teikti**, ir viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties vykdymui, taip pat visi ir bet kokie mokesčiai, kurie yra nustatyti valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų ir kuriuos tiekėjas teikdamas Paslaugas privalo mokėti, įskaitant PVM. Pasiūlymo formoje (2 priedas) kaina ir įkainiai turi būti skaičiuojami tikslumo lygiu iki šimtųjų dalių, t. y. du skaičiai po kablelio. **Pasiūlymo kaina – tai iš trijų padauginta pasiūlymo kaina 12 mėnesių Paslaugų teikimo laikotarpiui su PVM. Pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodyta ir žodžiais. Ši kaina yra skirta tik pasiūlymų palyginimui.**

5.15. PVM turi būti nurodytas atskirai. Jeigu PVM suma nenurodoma, turi būti nurodytos priežastys, kodėl PVM netaikomas (pvz.: neapmokestinama, 0 proc. PVM tarifas ir t. t.). Ne Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai privalo į pasiūlymo kainą įskaičiuoti visus privalomus mokesčius, išskyrus Lietuvoje taikomą PVM. Ne Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas kainas pateikia be PVM – pasiūlymo formoje (2 priedas) PVM tarifo nenurodo, t. y. PVM=0.

5.16. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi nurodyti, kuri tiekėjo pateikiama informacija (pasiūlymo dalis (-ys)) yra konfidenciali. Tiekėjo pasiūlyme nurodoma konfidenciali informacija turi atitikti Pirkimų įstatymo ir Civilinio kodekso bei kitiems reikalavimams ir turi būti argumentuotai pagrįsta, t. y. konfidencialia informacija nebus laikoma formaliai ir teoriškai pagrįsta konfidenciali informacija. **Siekiant, kad Perkantysis subjektas galėtų užtikrinti tiekėjo informacijos konfidencialumą, elektroniniame pasiūlyme esanti konfidenciali informacija turi būti pateikta atskiru dokumentu ar kitaip pažymėta. Tiekėjas dokumento pavadinime nurodo „konfidencialu“ arba ant kiekvieno pasiūlymo lapo, kuriame yra konfidenciali informacija, lapo pradžioje, viršutinės paraštės dešinėje pusėje paryškintomis raidėmis rašo žodį „konfidencialu“.** Konfidencialia negalima laikyti informacijos, nurodytos Pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje. Jeigu Perkančiajam subjektui kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, jis prašo tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per Perkančiojo subjekto nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 5 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali.

5.17. **Elektroninis pasiūlymas CVP IS priemonėmis turi būti pateiktas iki 2018 m. balandžio 5 d. 9 val. 00 min. Lietuvos laiku.** Vėliau gautas elektroninis pasiūlymas nenagrinėjamas.

5.18. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 120 kalendorinių dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos, šią dieną įskaičiuojant į pasiūlymų galiojimo laikotarpį. Jei pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma,

kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose. Jei pasiūlyme nurodytas trumpesnis jo galiojimo terminas, pasiūlymas bus atmestas.

5.19. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Norėdamas atšaukti arba pakeisti pasiūlymą, tiekėjas CVP IS pasiūlymo lange spaudžia „Atsiimti pasiūlymą“. Norėdamas vėl pateikti atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, tiekėjas turi jį pateikti iš naujo. Suėjus pasiūlymų pateikimo terminui atšaukti ar pakeisti pasiūlymo nebus galima.

5.20. Tiekėjas prisiima visus kaštus, susijusius su pasiūlymo rengimu ir įteikimu. Perkantysis subjektas nėra atsakingas ar įpareigotas dėl šių kaštų. Perkantysis subjektas neatsakys ir neprisiims šių išlaidų, nepriklausomai nuo to, kaip vyktų ir baigtųsi pirkimas. Perkantysis subjektas neatsako už elektros tiekimo, CVP IS sutrikimus ar už pavėluotai gautą pasiūlymą.

## **6. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMO IR PIRKIMO SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO REIKALAVIMAI**

6.1. Perkantysis subjektas nereikalauja, kad tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas būtų užtikrintas.

6.2. Perkantysis subjektas reikalauja, kad sutarties įvykdymas būtų užtikrintas netesybomis.

## **7. PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAI, PATIKSLINIMAI, PAKEITIMAI**

7.1. Tiekėjas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gali prašyti, kad Perkantysis subjektas paaiškintų pirkimo dokumentus. Perkančiojo subjekto ir tiekėjų paklausimai ir atsakymai vieni kitiems, atliekant viešųjų pirkimų procedūras, turi būti lietuvių kalba.

7.2. Perkantysis subjektas atsako į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

7.3. Perkantysis subjektas į gautą prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas atsako ne ilgiau nei per 3 (tris) darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Perkantysis subjektas, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis atsakydamas tiekėjui, kartu CVP IS susirašinėjimo priemonėmis siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems prie pirkimo CVP IS prisijungusiems tiekėjams. Atsakymas siunčiamas taip, kad prie pirkimo CVP IS prisijungę tiekėjai jį gautų ne vėliau nei likus 3 (trims) dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

7.4. Nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, Perkantysis subjektas savo iniciatyva turi teisę paaiškinti (patikslinti) pirkimo sąlygas. Perkantysis subjektas tokius paaiškinimus (patikslinimus) CVP IS susirašinėjimo priemonėmis išsiunčia visiems prie pirkimo CVP IS prisijungusiems tiekėjams ir patalpina CVP IS ne vėliau nei likus 3 (trims) dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

7.5. Jeigu Perkantysis subjektas negali pirkimo sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi prie pirkimo CVP IS prisijungę tiekėjai juos gautų ne vėliau nei likus 3 (trims) dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Perkantysis subjektas pasiūlymų pateikimo terminą pratęsia protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus) ir tinkamai parengti pasiūlymus. Apie pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą Perkantysis subjektas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis praneša prie pirkimo CVP IS prisijungusiems tiekėjams, pranešimą apie tai patalpina CVP IS, ten pat, kur skelbiami ir pirkimo dokumentai, bei paskelbia skelbimą apie pirkimo skelbimo patikslinimą – pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą. Paskelbus skelbimą apie pirkimo skelbimo patikslinimą, Perkantysis subjektas pirkimo sąlygų paaiškinimus (patikslinimus) CVP IS susirašinėjimo priemonėmis išsiunčia visiems prie pirkimo CVP IS prisijungusiems tiekėjams ir patalpina CVP IS, ten pat, kur skelbiami ir pirkimo dokumentai.

7.6. Tuo atveju, kai patikslinant pirkimo sąlygas, reikia patikslinti ir pirkimo skelbimą, Perkantysis subjektas atitinkamai patikslina skelbimą apie pirkimą ir paskelbia skelbimą apie pirkimo skelbimo patikslinimą ir, jei reikia, pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus. Apie pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą Perkantysis subjektas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis praneša prie pirkimo CVP IS prisijungusiems tiekėjams, pranešimą apie tai patalpina CVP IS, ten pat, kur skelbiami ir pirkimo dokumentai, bei paskelbia skelbimą apie pirkimo skelbimo patikslinimą. Paskelbus skelbimą apie pirkimo sąlygų patikslinimą, Perkantysis subjektas pirkimo sąlygų pirkimo sąlygų patikslinimus CVP IS susirašinėjimo priemonėmis išsiunčia visiems prie pirkimo CVP IS prisijungusiems tiekėjams ir patalpina CVP IS, ten pat, kur skelbiami ir pirkimo dokumentai.

7.7. Perkantysis subjektas, atsakydamas į tiekėjų prašymus paaiškinti pirkimo sąlygas, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, garantuoja užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. užtikrina, kad tiekėjas nesužinotų kitų pirkimo procedūrose dalyvaujančių tiekėjų pavadinimų ir kitų rekvizitų.

7.8. Perkantysis subjektas susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų nerengs.

## 8. PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS

8.1. Tiekėjas elektroniniu būdu CVP IS priemonėmis teikiamą pasiūlymą gali užšifruoti. Instrukciją, kaip tiekėjas gali užšifruoti elektroniniu būdu CVP IS priemonėmis teikiamą pasiūlymą, galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje [http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/uzsifravimo\\_instrukcija.pdf](http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/uzsifravimo_instrukcija.pdf).

8.2. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

8.2.1. ne vėliau nei **iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, nurodytos pirkimo sąlygų 5.17 punkte**, naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą – užšifruoti visus prijungiamus („prisegamus“) pasiūlymo dokumentus – ir užpildytą pasiūlymo formą, parengtą pagal šių pirkimo sąlygų 2 priedą ir kitus dokumentus arba užšifruoti tik prijungiamus („prisegamus“) pasiūlymo dokumentus, kuriuose nurodyta pasiūlymo kaina – užpildytą pasiūlymo formą, parengtą pagal šių pirkimo sąlygų 2 priedą;

8.2.2. suėjęs pasiūlymų pateikimo terminui, nurodytam pirkimo sąlygų 5.17 punkte, bet ne vėliau nei iki pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais Komisijos posėdžio pradžios, nurodytos pirkimo sąlygų 9.1 punkte, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo Perkantysis subjektas galės iššifruoti tiekėjo pateiktą užšifruotą pasiūlymą – „išskleisti“ tiekėjo prijungtus („prisegtus“) pasiūlymo dokumentus (toliau – slaptažodis).

8.3. Tiekėjui užšifravus elektroniniu būdu CVP IS priemonėmis teikiamą pasiūlymą ir iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios Perkančiajam subjektui dėl jo paties kaltės nepateikus slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasis Perkantysis subjektas negalėjo iššifruoti pasiūlymo – „išskleisti“ tiekėjo prijungtų („prisegtų“) pasiūlymo dokumentų, tai:

8.3.1. jei tiekėjas užšifravo visą elektroniniu būdu CVP IS priemonėmis teikiamą pasiūlymą – visus prijungiamus („prisegamus“) pasiūlymo dokumentus – pasiūlymas bus laikomas nepateiktu ir nevertinamas;

8.3.2. jei tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentus, kuriuose nurodyta pasiūlymo kaina – tik prijungiamus („prisegamus“) užpildytą pasiūlymo formą, parengtą pagal šių pirkimo sąlygų 2 priedą, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – Perkantysis subjektas tiekėjo pasiūlymą atmes kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

8.4. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti Perkančiajam subjektui slaptažodžio CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, tiekėjas turi teisę slaptažodį Perkančiajam subjektui pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: Perkančiojo subjekto **oficialiu elektroniniu paštu, faksu** arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su Perkančiuoju subjektu oficialiu jo telefonu ir (arba) kitais būdais). Tiekėjas pateikti slaptažodį ne CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gali tik tuo atveju, jeigu buvo užfiksuotos techninės problemos (techninė problema – tai nustatytas CVP IS sutrikimas, dėl kurio daugiau nei 10 registruotų naudotojų (skirtingose organizacijose) negali vykdyti būtinų funkcijų, t. y. neįmanoma prisijungti prie CVP IS (<https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/>), neveikia CVP IS susirašinėjimo funkcija, neatsidaro pasiūlymų pateikimo langas, ar kitas būtinų funkcijų sutrikimas ir informacija apie CVP IS sutrikimą yra paskelbta Viešųjų pirkimų tarnybos internetinėje svetainėje (<http://vpt.lrv.lt>)).

## 9. SUSIPAŽINIMAS SU GAUTAIS PASIŪLYMAIS

9.1. Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks Perkančiojo subjekto Komisijos posėdyje **2018 m. balandžio 5 d. 9 val. 45 min.** Lietuvos laiku adresu Žolyno g. 15, LT-10209 Vilniuje, posėdžių salėje – 200 kab. II aukšte.

9.2. Tiekėjai negali dalyvauti pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, Komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Komisijos posėdžiuose stebėtojai, kaip nurodyta Pirkimų įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje, dalyvauti nekviečiami.

## 10. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS, VERTINIMAS IR PALYGINIMAS

10.1. Komisija pasiūlymus nagrinėja, vertina ir palygina šia tvarka:

10.1.1. Komisija tikrina dalyvių EBVPD pateiktą informaciją bei priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusių dalyvio atitikties reikalavimams ir kiekvienam iš jų ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie dalyviai, kurie atitinka Perkančiojo subjekto keliamus reikalavimus;

10.1.2. nagrinėja, vertina dalyvių pateiktų pasiūlymų, jų kainų atitiktį pirkimo dokumentuose ir Pirkimų įstatyme nustatytiems reikalavimams ir palygina dalyvių pateiktus pasiūlymus;

10.1.3. įvertina ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusių dalyvio jo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius aktualius dokumentus ir šio dalyvio kvalifikacijos atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, jei reikalaujama, įrodančius dokumentus, ir (arba) kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos atitiktis reikalaujamiems standartams, jei reikalaujama, įrodančius dokumentus. Jeigu dalyvis, kurio buvo paprašyta pateikti jo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius aktualius

dokumentus ir (ar) jo kvalifikacijos atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodančius dokumentus, ir (arba) kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos atitiktis reikalaujamiems standartams įrodančius dokumentus, šių dokumentų nepateikia ar pateikia netikslius duomenis ir Perkančiojo subjekto prašymu jų nepatikslinka, ar Perkantysis subjektas nustato, jog dalyvis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytą pašalinimo pagrindą arba dalyvio kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, arba dalyvio kokybės vadybos sistema ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistema neatitinka reikalaujamų standartų, tokiu atveju Perkantysis subjektas įvertina sekančio ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusių dalyvių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius aktualius dokumentus ir šio dalyvio kvalifikacijos atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, jei reikalaujama, įrodančius dokumentus, ir (arba) kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos atitiktis reikalaujamiems standartams, jei reikalaujama, įrodančius dokumentus;

10.1.4. atsižvelgiant į pasiūlymų ekonominį naudingumą nustato pasiūlymų eilę (išskyrus atvejį, kai pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas). Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, sudarant pasiūlymų eilę pirmesnis iš šių eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

10.2. Nagrinėjant dalyvio pateiktą pasiūlymą ir nustatant, kad dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus jo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus ar duomenis, dalyvio kvalifikacijos atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, jei reikalaujama, įrodančius dokumentus, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos atitiktis reikalaujamiems standartams, jei reikalaujama, įrodančius dokumentus, ar šių dokumentų ar duomenų trūksta, bei kilus kitiems pasiūlymų nagrinėjimo neaiškumams, laikomasi šių sąlygų:

10.2.1. Perkantysis subjektas raštu, nepažeisdamas lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, prašo dalyvio tokius dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jo nustatytą protingą terminą;

10.2.2. dalyvis iki Perkančiojo subjekto nustatyto termino pabaigos raštu privalo atsakyti į prašymą ir patikslinti, papildyti arba paaiškinti pasiūlymą, kaip reikalauja Perkantysis subjektas;

10.2.3. tikslinami, papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti tik dokumentai ar duomenys, nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina, t. y. dalyvio pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai, dalyvio kvalifikacijos atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodantys dokumentai, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos atitiktis reikalaujamiems standartams įrodantys dokumentai, dalyvio įgaliojimas asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartis ir pan.;

10.2.4. kiti dalyvio pasiūlymo dokumentai ar duomenys gali būti tikslinami, papildomi ir paaiškinami (negali būti pateikiami nauji dokumentai ar duomenys). Tikslinant, pildant ir paaiškinant šiuos dokumentus ir duomenis neleidžiama pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti pasiūlymo kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus;

10.2.5. pasiūlymų vertinimo metu radus pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, per Perkančiojo subjekto nurodytą terminą dalyvio raštu prašoma ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant pradinio susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotų įkainių. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis gali taisyti pasiūlymo kainos sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis, taip pat neturi teisės keisti pasiūlyme nurodytų įkainių;

10.2.6. Perkantysis subjektas gali reikalauti, kad dalyvis pagrįstą pasiūlyme nurodytą pasiūlymo ar jo sudedamųjų dalių kainą, jeigu jos atrodo neįprastai mažos. Pasiūlyme nurodyta pasiūlymo kaina visais atvejais laikoma neįprastai maža, jeigu ji yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija **pasiūlymų įvertinimui numatytų lėšų**, nustatytų ir užfiksuotų Perkančiojo subjekto rengiamuose dokumentuose prieš pradėdant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį. Perkantysis subjektas, siekdamas, kad neįprastai mažos kainos būtų pagrįstos, vadovaujasi Pirkimų įstatymo 66 straipsnio nuostatomis.

10.3. Perkantysis subjektas gali nevertinti viso dalyvio pasiūlymo, jeigu patikrinęs jo dalį nustato, kad pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygų arba Pirkimų įstatymo, arba Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais, turi būti atmestas, t. y. pasiūlymas yra netinkamas arba nepriimtinas.

10.4. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios pasiūlymo kainos pasiūlymas.

10.5. Pasiūlymuose nurodytos kainos ir įkainiai bus vertinami eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos ir įkainiai nurodyti užsienio valiuta, jie bus perskaičiuojami eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

10.6. Vertinamos bus žodžiais nurodytos pasiūlymų kainos su PVM. Jeigu pasiūlymo kaina nebus nurodyta žodžiais, vertinama bus skaičiais nurodyta pasiūlymo kaina. Jei teikėjui PVM netaikomas, tai vertinant pasiūlymą prie jo pasiūlytos kainos tik vertinimo tikslais bus priskaičiuotas PVM.

## 11. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

- 11.1. Komisija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą nustato laimėjusiu, jeigu jis tenkina visas šias sąlygas:
- 11.1.1. pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir sąlygas;
- 11.1.2. dalyvis nėra pašalintas vadovaujantis pirkimo sąlygų 3.4 punkte nustatytais tiekėjų pašalinimo pagrindais;
- 11.1.3. dalyvis atitinka visus 3.6 punkte nurodytus kvalifikacijos reikalavimus ir 3.7 punkte kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus, jei šios atitiktys reikalaujamos;
- 11.1.4. dalyvis per Perkančiojo subjekto nustatytą terminą patikslino, papildė, paaiškino informaciją, kaip nurodyta pirkimo sąlygų 10.2 punkte;
- 11.1.5. pasiūlyme pasiūlyta kaina nėra per didelė ir Perkančiajam subjektui nepriimtina. Laikoma, kad pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, jeigu ji viršija Perkančiojo subjekto **pasiūlymų įvertinimui numatytas lėšas**, nustatytas ir užfiksuotas Perkančiojo subjekto rengiamuose dokumentuose prieš pradėdant pirkimo procedūrą. Jeigu ekonomiškai naudingiausiame pasiūlyme nurodyta kaina yra per didelė ir nepriimtina ir Perkantysis subjektas pirkimo dokumentuose nėra nurodęs pasiūlymų vertinimui numatytų lėšų, kiti pasiūlymų eilėje esantys pasiūlymai laimėjusiais negali būti nustatyti;
- 11.1.6. Komisija, išnagrinėjusi dalyvio pagal pirkimo sąlygų 10.2.6 punktą pateiktus dokumentus nustato, kad dalyvis pateikė tinkamus pasiūlytos neįprastai mažos kainos pagrįstumo įrodymus.
- 11.2. Perkantysis subjektas gali nuspręsti nesudaryti sutarties su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusių dalyviu, jeigu paaiškėja, kad pasiūlymas neatitinka Pirkimų įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų.
- 11.3. Dalyvio, kuris negalėtų būti nustatytas laimėtoju pagal pirkimo sąlygų 11.1 punkto nuostatas, atmetamas.

## 12. INFORMAVIMAS APIE PIRKIMO PROCEDŪRŲ REZULTATUS

- 12.1. Perkantysis subjektas suinteresuotiems dalyviams ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas raštu praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą dėl kurio bus sudaroma sutartis ir pateikia:
- 12.1.1. pirkimo sąlygų 12.3 punkte nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką;
- 12.1.2. nustatytą pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymų eilė nenustatoma);
- 12.1.3. laimėjusį pasiūlymą;
- 12.1.4. tikslų atidėjimo terminą.
- 12.2. Jei reikia, Perkantysis subjektas taip pat nurodo priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti sutarties.
- 12.3. Perkantysis subjektas, gavęs suinteresuoto dalyvio raštu pateiktą prašymą, ne vėliau nei per 15 dienų nuo jo gavimo dienos išsamiai pateikia šią informaciją:
- 12.3.1. dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmetas – laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusių dalyvio pavadinimą;
- 12.3.2. dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmetas – pasiūlymo atmetimo priežastis.
- 12.4. Pirkimo sąlygų 12.1 ir 12.3 punktuose nurodytais atvejais Perkantysis subjektas neteikia informacijos, jeigu jos atskleidimas prieštarauja informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeidžia teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turi neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai.

## 13. PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS

- 13.1. Pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė 5 (penkių) dienų sutarties sudarymo atidėjimo terminas, kuris prasideda nuo pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą išsiuntimo iš Perkančiojo subjekto suinteresuotiems pirkimo dalyviams dienos. Atidėjimo terminas netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis.
- 13.2. Dalyvis, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjęs, sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu ir jam nurodomas laikas, iki kada jis turi sudaryti pirkimo sutartį.
- 13.3. Jeigu dalyvis, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento, jeigu pirkimo sąlygų 6 skyriuje jis reikalaujamas, arba iki Perkančiojo subjekto nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį Pirkimų įstatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Perkantysis subjektas siūlo sudaryti pirkimo sutartį dalyviui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po dalyvio, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį, jeigu tenkinamos Pirkimų įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje išdėstytos sąlygos.
- 13.4. Sudaroma pirkimo sutartis turi atitikti laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir šias pirkimo sąlygas.

13.5. Sutarties projektas pateiktas 4 priede. Sutarties projekto sąlygos yra privalomos tiekėjams ir sudarant sutartį su laimėtoju nebus keičiamos.

13.6. Sutarties valiuta – eurai.

#### **14. PRETENZIJŲ IR GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA**

14.1. Pretenzijos pateikiamos ir ginčai nagrinėjami Pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Tiekėjo teisės ginčyti Perkančiojo subjekto veiksmus ar priimtus sprendimus reglamentuotos Pirkimų įstatymo VII skyriuje.

#### **15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

15.1. Pirkimo procedūros, kurios neapibrėžtos šiose pirkimo sąlygose, vykdomos vadovaujantis Pirkimų įstatymo, Viešųjų pirkimų įstatymo bei poįstatyminių teisės aktų nuostatomis.

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas

Antanas Poška

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SGD DEGALINĖS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS  
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

## 1. BENDRI REIKLAVIMAI

1.1 Pirkimo objektas – suslėgtų gamtinių dujų (toliau - SGD) degalinės techninės priežiūros paslaugos.

1.2. Paslaugų teikimo vieta – UAB „Vilniaus viešasis transportas“ Verkių transporto departamento SGD degalinė, esanti adresu Verkių g. 52, Vilniuje.

1.3. Suslėgtų gamtinių dujų degalinę sudaro:

|          | Pavadinimas, gamintojas                                                                              | Techninės charakteristikos                                                     | Kiekis, vnt. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.3.1    | Suslėgtų gamtinių dujų kompresorinės stoties modulis Cubogas® S80B HT, Dresser Italia s.r.l. (Italy) | Našumas 1500 Nm <sup>3</sup> /val.                                             | 3            |
| 1.3.2    | Degalinės valdymo ir kontrolės blokas                                                                |                                                                                | 1            |
| 1.3.3    | Dujų išdavimo kolonėlė DPG-H, Dresser Italia s.r.l. (Italy)                                          | 2-jų NGV1 pistoletų                                                            | 1            |
| 1.3.4    | Dujų išdavimo kolonėlė DPG-H, Dresser Italia s.r.l. (Italy)                                          | 2-jų NGV2 pistoletų                                                            | 1            |
| 1.3.5    | Dujų išdavimo kolonėlė DPG-H, Dresser Italia s.r.l. (Italy)                                          | 2-jų pistoletų (NGV1 ir NGV2)                                                  | 1            |
| 1.3.6    | Satelitiniai dujų išdavimo stovai, Dresser Italia s.r.l. (Italy)                                     | 2-jų NGV1 pistoletų                                                            | 25           |
| 1.3.7    | Gamtinių dujų sausintuvas, Techno Project Industriale Srl. (Italija)                                 | 2 kolonų po 595 litrus kiekviena, vidutinis srautas 3000 Nm <sup>3</sup> /val. | 1            |
| 1.3.8    | 12 bar gamtinių dujų įėjimo vamzdynas su uždaromąja armatūra                                         |                                                                                | 1            |
| 1.3.9    | 200 bar gamtinių dujų užpylimo vamzdynas su armatūra                                                 |                                                                                | 1            |
| 1.3.10   | Technologinis ventiliacijos vamzdynas                                                                |                                                                                | 1            |
| 1.3.11   | Suspausto oro kompresorinė:                                                                          | Nominalus slėgis: 6÷11 bar                                                     | 1            |
| 1.3.11.1 | stūmoklinio oro kompresorius 598 l/min efektyvaus našumo su 500 litrų suspausto oro rinktuvu         |                                                                                | 1            |
| 1.3.11.2 | tepalo filtras su difmanometru ir automatinio kondensato pašalinimu                                  |                                                                                | 1            |
| 1.3.11.3 | absorbicinis sausintuvas su automatinio kondensato pašalinimu ir kita įranga                         |                                                                                | 1            |
| 1.3.11.4 | technologinio suspausto oro vamzdynas su armatūra                                                    |                                                                                | 1            |

## 2. BENDRI REIKALVIMAI SGD DEGALINĖS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOMS

2.1. Techninės priežiūros paslaugos skirstomos į:

2.1.1. planinę techninę priežiūrą;

2.1.2. remonto darbus;

2.1.3. avarijų likvidavimą.

| 2.2. Orientacinės metinės laiko sąnaudos: |                                            |          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|
| 2.2.1                                     | techninei priežiūrai                       | 650 val. |
| 2.2.2                                     | remontui (įskaitant detalių keitimo laiką) | 300 val. |

2.3. Planinė techninė priežiūra – periodiniai SGD degalinės sudedamųjų dalių būklės įvertinimo, tikrinimo, reguliavimo ir remonto veiksmai, atliekami tam, kad degalinė ir jos sudedamosios dalys būtų techniškai tvarkingos, patikimai ir saugiai veiktų.

2.4. Remontas – veikla iš dalies arba visiškai atkurianti SGD degalinės ir jos sudedamųjų dalių pradinę būklę, apibrėžta degalinės techninėje dokumentacijoje.

2.5. Remonto darbus apima:

2.5.1. eksploatacijos eigoje fiziškai nusidėvėjusių degalinės sudedamųjų dalių dalinis arba pilnas pakeitimas;

2.5.2. pažeistų ar sulaužytų mazgų pilnas ar dalinis atstatymas arba pakeitimas. Darbų poreikis ir apimtis nustatomi techninės apžiūros metu;

2.5.3. saugumo ir valdymo automatikos remontas;

2.5.4. gedimų šalinimą nuotolinėmis priemonėmis.

2.6. Avarijų likvidavimas - gedimų, stabdančių degalinės darbą, keliančių pavojų žmonėms ir aplinkai, šalinimas.

2.7. Visos techninės priežiūros paslaugos turi būti teikiamos visą parą, 7 dienas per savaitę (įskaitant šventines dienas).

2.8. Teikdamas paslaugas tiekėjas privalo:

2.8.1 griežtai laikytis įrangos gamintojo reikalavimų degalinės ir jos sudedamųjų dalių techninei priežiūrai;

2.8.2 paslaugoms taikyti ne didesnės nei gamintojo nustatytas laiko normas;

2.8.3 planinei priežiūrai, remontui ir avarijų likvidavimui naudoti tik naujas įrangos gamintojo rekomenduojamas atsarginės dalis;

2.9. Pirkėjui telefonu ir/arba el. paštu pranešus apie degalinės techninį gedimą tiekėjas ne vėliau kaip per 4 (keturias) darbo valandas turi atvykti ir imtis veiksmų nustatyti gedimo priežastis.

2.10. Nustačius gedimo priežastį turi būti surašytas defektavimo aktas, kuriame turi būti aprašytas gedimas, jo priežastis ir nurodomi mazgai ir detalės reikalingi gedimui pašalinti. Defektavimo aktas turi būti pasirašytas tiekėjo ir pirkėjo atstovų. Tik po defektavimo akto pasirašymo tiekėjas gali pradėti remonto darbus.

2.11. Visos suteiktos paslaugos turi būti patvirtintos pirkėjo ir tiekėjo parašais pasirašant paslaugų perdavimo–priėmimo aktą. Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą rengia tiekėjas ir teikia pirkėjo atstovui, kad būtų patvirtintas tinkamas paslaugų suteikimas.

2.12. Sąskaita faktūra išrašoma už visą per mėnesį suteiktų paslaugų kiekį ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo suteiktos paslaugos, 10 dienos.

2.13. Atliktiems remonto darbams ir pakeistoms detalėms tiekėjas privalo suteikti netrumpesnę nei 12 (dvylikos) mėnesių garantiją nuo paslaugų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

2.14. Jeigu suteiktos paslaugos neatitinka kokybės reikalavimų, pirkėjas garantijų galiojimo laikotarpiu turi teisę savo pasirinkimu pareikalauti:

2.14.1 kad brokuotos detalės būtų pakeistos tinkamos kokybės preke;

2.14.2 kad tiekėjas neatlygintinai pašalintų remonto broką arba atlygintų pirkėjo išlaidas jam ištaisyti.

### 3. PERIODINIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBŲ APRAŠYMAS

| 3. Kasdieniniai patikrinimai |                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                              | Patikrinimo aprašymas                                                      |
| 3.1                          | Kompresorinės stoties modulis Cubogas®                                     |
| 3.1.1                        | Vizualinis alyvos lygio patikrinimas.                                      |
| 3.1.2                        | Alyvos slėgio patikrinimas.                                                |
| 3.1.3                        | Aušinimo skysčio lygio patikrinimas.                                       |
| 3.1.4                        | Elektros lempų patikrinimas                                                |
| 3.1.5                        | Dujų filtro Cubogas® įėjimo linijoje patikrinimas.                         |
| 3.1.6                        | Įrenginių oro slėgio patikrinimas                                          |
| 3.1.7                        | Pagrindinio valdymo bloko, esančio mechanikų pastate, veikimo patikrinimas |
| 3.2                          | Kolonėlės ir satelitai                                                     |
| 3.2.1                        | Pistoletų ir žarnų patikrinimas                                            |
| 3.3                          | Dujų sausintuvas                                                           |
| 3.3.1                        | Dujų nuotėkio patikrinimas.                                                |
| 3.4                          | Oro kompresorius ir suslėgto oro įrengimai                                 |
| 3.4.1                        | Vizualinis alyvos lygio patikrinimas.                                      |
| 3.5                          | Degalinės vamzdynas                                                        |
| 3.5.1                        | Vizualinis degalinės vamzdžio patikrinimas.                                |
| 3.6                          | <b>Laiko norma (be detalių keitimo laiko):</b>                             |
|                              | 1 val.                                                                     |

| 4. Savaitiniai patikrinimai |                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | Patikrinimo aprašymas                                                               |
| 4.1                         | Kompresorinės stoties modulis Cubogas®                                              |
| 4.1.1                       | Išleisti kondensatą iš resiverių, esančių Cubogas® viduje, naudojant BV24 ventilių. |
| 4.1.2                       | Išleisti kondensatą iš ventiliacinio vamzdžio, naudojant ant jo įmontuotą ventilių. |
| 4.1.3                       | Išleisti kondensatą iš dujų filtro ant Cubogas® įėjimo linijos.                     |
| 4.1.4                       | Cubogas suspausto oro įvade nuleisti kondensatą.                                    |
| 4.2                         | Dujų sausintuvas                                                                    |
| 4.2.1                       | Išleisti kondensatą iš dujų filtro ir kolonų                                        |
| 4.2.2                       | Patikrinti ar kolona nėra persipildžiusi drėgme.                                    |
| 4.3                         | Oro kompresorius ir suslėgto oro įrengimai                                          |
| 4.3.1                       | Išleisti kondensatą iš resiverio.                                                   |
| 4.4                         | <b>Laiko norma (be detalių keitimo laiko):</b>                                      |
|                             | 1 val.                                                                              |



| 5. Mėnesiniai patikrinimai |                                                                |        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|
|                            | Patikrinimo aprašymas                                          |        |
| 5.1                        | Kompresorinės stoties modulis Cubogas®                         |        |
| 5.1.1                      | Sutepti guoliai: (veleno, elektros variklio, aušintuvo)        |        |
| 5.2                        | Oro kompresorius ir suslėgto oro įrengimai.                    |        |
| 5.2.1                      | Išvalyti arba pakeisti oro filtrą.                             |        |
| 5.3                        | Degalinės vamzdynas                                            |        |
| 5.3.1                      | Vamzdyno kanalo išvalymas nuo šiukšlių, apnašų ir/arba sniego. |        |
| 5.4                        | <b>Laiko norma (be detalių keitimo laiko):</b>                 | 3 val. |

| 6. Patikrinimai kas 6 mėnesiai |                                                |        |
|--------------------------------|------------------------------------------------|--------|
|                                | Patikrinimo aprašymas                          |        |
| 6.1                            | Dujų sausintuvas                               |        |
| 6.1.1                          | Pakeisti arba išvalyti filtrą.                 |        |
| 6.2                            | Oro kompresorius ir suslėgto oro įrengimai     |        |
| 6.2.1                          | Alyvos keitimas                                |        |
| 6.2.2                          | Dulkių nuo kompresoriaus nuvalymas.            |        |
| 6.2.3                          | Patikrinti diržo įtempimą.                     |        |
| 6.3                            | <b>Laiko norma (be detalių keitimo laiko):</b> | 1 val. |

| 7. Patikrinimai kas 12 mėnesių |                                        |                          |             |
|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------|
|                                | Patikrinimo aprašymas                  | Pastabos                 | Laiko norma |
| 7.1                            | Aušinimo skysčio papildymas            | Vienam Cubogas® moduliui | 1 val.      |
| 7.2                            | Manometrų paruošimas patikrai          | Vieno manometro          | 0,5 val.    |
| 7.3                            | Apsauginių vožtuvų paruošimas patikrai | Vieno vožtuvo            | 0,5 val.    |
| 7.4                            | Žarnų paruošimas bandymui              | Vienos žarnos            | 0,3 val.    |

| 8. Cubogas® modulio planinė techninė priežiūra |                                 |                                      |                                               |
|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                | Cubogas® modulio darbo valandos | Planinės techninės priežiūros lygiai | Laiko norma (įskaitant detalių keitimo laiką) |
| 8.1                                            | 1000                            | Lygis 0 + 1                          | 16 val.                                       |
| 8.2                                            | 2000                            | Lygis 0 + 1 + 2                      | 24 val.                                       |
| 8.3                                            | 3000                            | Lygis 0 + 1                          | 16 val.                                       |
| 8.4                                            | 4000                            | Lygis 0 + 1 + 2 + 3                  | 32 val.                                       |
| 8.5                                            | 5000                            | Lygis 0 + 1                          | 16 val.                                       |
| 8.6                                            | 6000                            | Lygis 0 + 1 + 2                      | 24 val.                                       |
| 8.7                                            | 7000                            | Lygis 0 + 1                          | 16 val.                                       |
| 8.8                                            | 8000                            | Lygis 0 + 1 + 2 + 3 + 4              | 40 val.                                       |
| 8.9                                            | 9000                            | Lygis 0 + 1                          | 16 val.                                       |
| 8.10                                           | 10000                           | Lygis 0 + 1 + 2                      | 24 val.                                       |
| 8.11                                           | 11000                           | Lygis 0 + 1                          | 16 val.                                       |
| 8.12                                           | 12000                           | Lygis 0 + 1 + 2 + 3                  | 32 val.                                       |
| 8.13                                           | 13000                           | Lygis 0 + 1                          | 16 val.                                       |
| 8.14                                           | 14000                           | Lygis 0 + 1 + 2                      | 24 val.                                       |
| 8.15                                           | 15000                           | Lygis 0 + 1                          | 16 val.                                       |
| 8.16                                           | 16000                           | Lygis 0 + 1 + 2 + 3 + 4              | 40 val.                                       |

| Cubogas® modulio planinės techninės priežiūros lygiai |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Darbų tipas                                           | Darbų apibūdinimas                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Lygis 0</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                       | Darbai nurodyti kasdieniniuose, savaitiniuose ir mėnesiniuose patikrinimuose.                                                                                                                                                          |
| <b>Lygis 1</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kompresoriaus vožtuvai                                | Patikrinti vožtuvų lizdus, žiedus ir spyruokles kaip nurodyta kompresoriaus aptarnavimo instrukcijoje.                                                                                                                                 |
| Veržlės ir varžtai                                    | Patikrinti įvaržą: <ul style="list-style-type: none"> <li>- cilindro korpuso varžtų;</li> <li>- švaistiklio storjo galo traukės sujungimo;</li> <li>- kompresoriaus korpuso varžtų;</li> <li>- konteinerio pagrindo varžtų.</li> </ul> |
| Elektros kontaktai                                    | Patikrinti jėgos ir valdymo grandinių kontaktų įvaržą.                                                                                                                                                                                 |
| Magnetiniai paleidėjai-kontaktorai                    | Vizualiai patikrinti kontaktorių kontaktus.                                                                                                                                                                                            |

|                                                         |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aušintuvas                                              | Patikrinti slėgį, aušinimo skysčio lygį.                                                                                                                     |
| Apsauginiai vožtuvai                                    | Patikrinti ar vožtuvai nepraleidžia dujų.                                                                                                                    |
| Dujų sistema                                            | Dujų nuotėkio sistemoje patikrinimas.                                                                                                                        |
| <b>Lygis 2</b>                                          |                                                                                                                                                              |
| Tepalo grandiklis                                       | Patikrinti susidėvėjimą. Jeigu reikia, pakeisti.                                                                                                             |
| Elektros kontaktai                                      | Patikrinti jėgos ir valdymo grandinių kontaktų įvaržą.                                                                                                       |
| Kontrolės prietaisai                                    | Patikrinti kontrolės prietaisų funkcionavimą.                                                                                                                |
| Dujų išleidimo ir įsiurbimo vožtuvai                    | Patikrinti ar nepraleidžia dujų.                                                                                                                             |
| Elektros ir valdymo spinta                              | Išvalyti nuo dulkių su suspaustu oru.                                                                                                                        |
| Suspausto oro sistema                                   | Pakeisti oro filtrą.                                                                                                                                         |
| Dujų aušinimo sistema                                   | Išvalyti kondensavimo baterijas ir aušinimo skysčio filtrus.                                                                                                 |
| Dujų išleidimo vožtuvai                                 | Patikrinti savaiminio veikimo dujų išleidimo vožtuvą.                                                                                                        |
| Cubogas® konteineris                                    | Išvalyti nuo dulkių su suspaustu oru.                                                                                                                        |
| <b>Lygis 3</b>                                          |                                                                                                                                                              |
| Kompresoriaus tepimo sistema                            | Pakeisti alyvą. Pakeisti filtro elementą. Išvalyti alyvos/purvo rinktuvą karterio dugne.                                                                     |
| Stūmoklio traukės fiksavimo varžtas                     | Patikrinti įvaržą.                                                                                                                                           |
| Alkūninio veleno traukės fiksavimo varžtas              | Patikrinti įvaržą.                                                                                                                                           |
| Kompresoriaus vožtuvai                                  | Patikrinti vožtuvų lizdus, žiedus ir spyruokles kaip nurodyta kompresoriaus aptarnavimo instrukcijoje. Pakeisti visus vidinius vožtuvų ir lizdų komponentus. |
| Stūmoklio žiedai                                        | Patikrinti ar stūmoklio žiedai nėra pažeisti. Patikrinti išpjovos kiaurymę ir slydimo paviršių. Jeigu reikia, pakeisti žiedus.                               |
| Stūmoklio sandariklis                                   | Patikrinti sandarinimo žiedų susidėvėjimą ir ašinę prošvaisą.                                                                                                |
| Stūmoklio šliužė                                        | Patikrinti stūmoklio šliužės susidėvėjimą.                                                                                                                   |
| Veržlės ir varžtai                                      | Patikrinti įvaržą: <ul style="list-style-type: none"> <li>- cilindro korpuso varžtų;</li> <li>- konteinerio pagrindo varžtų.</li> </ul>                      |
| <b>Lygis 4</b>                                          |                                                                                                                                                              |
| Stūmoklio žiedai                                        | Patikrinti cilindro paviršiaus būklę. Patikrinti ašinę prošvaisą.                                                                                            |
| Pagrindiniai guoliai ir švaistiklio storojo galo guolis | Patikrinti guolių susidėvėjimą ir prošvaisą.                                                                                                                 |
| Švaistiklio plonojo galo įvorė                          | Patikrinti susidėvėjimą ir tarpelį tarp įvorės ir stūmoklio piršto. Esant reikalui pakeisti įvorę.                                                           |
| Alkūninis velenas                                       | Patikrinti kakliukų įrežimus ir bendrą susidėvėjimą                                                                                                          |
| Aušinimo sistema                                        | Išvalyti cilindro aušinimo kameras                                                                                                                           |
| Cilindrų slydimo paviršiai                              | Patikrinti paviršių būklę, jų susidėvėjimą ir ovalumą.                                                                                                       |
| Stūmoklio traukės                                       | Patikrinti paviršiaus būklę ir susidėvėjimą.                                                                                                                 |
| Alkūninis velenas                                       | Patikrinti radialinį tarpą tarp alkūninio veleno ir alkūninio veleno prailginimo.                                                                            |

| <b>9. Kiti darbai (preliminarus sąrašas).</b> |                                                                |                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                               | <b>Patikrinimo aprašymas</b>                                   | <b>Laiko norma</b> |
| 9.1                                           | Dujų sausintuvo                                                |                    |
| 9.1.1                                         | Sausintuvo kolonos sausinimo medžiagos regeneravimas šiltu oru | nuo 6 iki 16 val.  |
| 9.1.2                                         | Sausintuvo kolonos sausinimo medžiagos keitimas                | 8 val.             |
| 9.2                                           | Oro kompresoriaus ir suslėgto oro įrengimų                     |                    |
| 9.2.1                                         | 2000 darbo valandų                                             | nuo 2 iki 5 val.   |

#### 4. SGD DEGALINĖS REMONTUI REIKALINGŲ DETALIŲ IR EKSPLOATACINIŲ MEDŽIAGŲ APRAŠYMAS

| <b>10. Patikros, bandymai, darbai (preliminarus sąrašas)</b> |                                                                                                  |                      |                         |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                              | <b>Patikrinimo aprašymas</b>                                                                     | <b>Matavimo vnt.</b> | <b>Kiekis (12 mėn.)</b> |
| 10.1                                                         | Manometrų metrologinė patikra                                                                    | vnt.                 | 73                      |
| 10.2                                                         | Apsauginių vožtuvų patikra                                                                       | vnt.                 | 10                      |
| 10.3                                                         | Žarnos bandymas                                                                                  | vnt.                 | 56                      |
| 10.4                                                         | Dujų sausintuvo išdujinimo, adsorbento (900 kg) keitimo, sausintuvo sandarumo patikrinimo darbai | val.                 | 15                      |

| <b>11. SGD degalinės įrangos remontui reikalingos detalės ir eksploatacinės medžiagos (preliminarus sąrašas)</b> |                                                  |                                                                   |                  |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                  | <b>Katalogo numeris</b>                          | <b>Pavadinimas, techninės charakteristikos</b>                    | <b>Mato vnt.</b> | <b>Kiekis<br/>(12 mėn.)</b> |
| 11.1                                                                                                             | <b>Eksploatacinės medžiagos</b>                  |                                                                   |                  |                             |
| 11.1.1                                                                                                           | Shell Corena                                     | Kompresorinė alyva                                                | ltr.             | 600                         |
| 11.1.2                                                                                                           | IRF000419901                                     | Kompresorinio modulio dujų filtras įėjime                         | vnt.             | 1                           |
| 11.1.3                                                                                                           | IRF31819101                                      | Filtro elementas                                                  | vnt.             | 1                           |
| 11.1.4                                                                                                           | MF 04/20                                         | Filtro elementas                                                  | vnt.             | 1                           |
| 11.1.5                                                                                                           | PE 04/20                                         | Filtro elementas                                                  | vnt.             | 1                           |
| 11.1.6                                                                                                           | SMF 03/05                                        | Filtro elementas                                                  | vnt.             | 1                           |
| 11.2                                                                                                             | <b>SGD išdavimo kranai</b>                       |                                                                   |                  |                             |
| 11.2.1                                                                                                           | WT007885                                         | SGD išdavimo kranas NGV1 tipo                                     | vnt.             | 10                          |
| 11.2.2                                                                                                           | WT009073                                         | Adapteris 1/4" A-LOK kranu sujungimui su žarna                    | vnt.             | 10                          |
| 11.2.3                                                                                                           | WT006910-0003                                    | Antgalis tiesus JIC 37° TUBE 1/4" MALE - MALE 9/16"-18 SAE6       | vnt.             | 10                          |
| 11.2.4                                                                                                           | WT006910-0004                                    | Antgalis tiesus JIC 37° TUBE 3/8" MALE - MALE 9/16"-18 SAE6       | vnt.             | 10                          |
| 11.2.5                                                                                                           | WT009778                                         | SGD išdavimo kranas NGV2 tipo                                     | vnt.             | 2                           |
| 11.2.6                                                                                                           | WT006910-0005                                    | Antgalis tiesus JIC 37° TUBE 3/8" MALE - MALE 7/8"-14 SAE10       | vnt.             | 2                           |
| 11.2.7                                                                                                           | WT009777                                         | Adapteris, TUBE 3/8"A-LOK- MALE 37° 7/16"-20 (PARKER)             | vnt.             | 2                           |
| 11.2.8                                                                                                           | WT006910-0006                                    | Antgalis tiesus JIC 37° TUBE 5/8" MALE - MALE 7/8"-14 SAE10       | vnt.             | 2                           |
| 11.2.9                                                                                                           | C1000SS R                                        | SGD išdavimo kranas NGV1 tipo po kapitalinio remonto              | vnt.             | 10                          |
| 11.2.10                                                                                                          | C5000SS R                                        | SGD išdavimo kranas NGV2 tipo po kapitalinio remonto              | vnt.             | 2                           |
| 11.3                                                                                                             | <b>Apsauginės SGD žarnų movos</b>                |                                                                   |                  |                             |
| 11.3.1                                                                                                           | WT006910-0002                                    | Antgalis tiesus JIC 37°, TUBE 1/2" MALE - MALE 9/16"-18 SAE6      | vnt.             | 5                           |
| 11.3.2                                                                                                           | WT009767                                         | Žiedas apsauginės nutraukimo movos                                | vnt.             | 5                           |
| 11.3.3                                                                                                           | WT001857                                         | Apsauginė nutraukimo mova NGV1                                    | vnt.             | 5                           |
| 11.3.4                                                                                                           | ILB-5                                            | Apsauginė nutraukimo mova NGV2                                    | vnt.             | 2                           |
| 11.3.5                                                                                                           | WT006910-0003                                    | Antgalis tiesus JIC 37°, TUBE 1/4" MALE - MALE 9/16"-18 SA        | vnt.             | 5                           |
| 11.3.6                                                                                                           | WT003093                                         | Sandarinio žiedas nutraukimo movos                                | vnt.             | 5                           |
| 11.3.7                                                                                                           | WT009775                                         | Antgalis tiesus JIC 37°, TUBE 5/8" MALE - MALE 9/16"-18 SAE6      | vnt.             | 5                           |
| 11.3.8                                                                                                           | WT009760-0001                                    | Antgalis tiesus JIC 37°, TUBE 1/4" MALE - 1/8" BSPP MALE          | vnt.             | 5                           |
| 11.3.9                                                                                                           | WT001858                                         | Apsauginė nutraukimo mova ventiliacijos linijai                   | vnt.             | 5                           |
| 11.3.10                                                                                                          | A155                                             | Remontinis komplektas nutraukimo vožtuvui ILB-5                   | vnt.             | 10                          |
| 11.3.11                                                                                                          | A157                                             | Remontinis komplektas nutraukimo vožtuvui ILB-1                   | vnt.             | 15                          |
| 11.4                                                                                                             | <b>Žarnos su antgaliais</b>                      |                                                                   |                  |                             |
| 11.4.1                                                                                                           | WT006910-0002                                    | Žarna dviguba 7/16-20 CNG L=3800 mm                               | vnt.             | 10                          |
| 11.4.2                                                                                                           | WT008183-0001                                    | Žarna dviguba 3/8"-1/4" (9/16"-18 UNF) (BUS) L=3800 mm            | vnt.             | 10                          |
| 11.4.3                                                                                                           | WT008552-0001                                    | Žarna dviguba 1/2"-1/4" (7/8"-14 UNF) L=3700 mm                   | vnt.             | 10                          |
| 11.4.4                                                                                                           | WT008552-0002                                    | Žarna dviguba 1/2"-1/4" (7/8"-14 UNF) L=4800 mm                   | vnt.             | 3                           |
| 11.4.5                                                                                                           | WT008177-0001                                    | Žarna ventiliacijos 1/4" (7/16"-20 UNF) FLEXIBLE L=632 mm         | vnt.             | 20                          |
| 11.4.6                                                                                                           | WT008181-0001                                    | Žarna 3/8" (3/4"-16 UNF) (BUS) FLEXIBLE L=520 mm                  | vnt.             | 20                          |
| 11.4.7                                                                                                           | WT008551-0001                                    | Žarna 1/2" (3/4"-16 UNF) L=520 mm                                 | vnt.             | 20                          |
| 11.4.8                                                                                                           | WM003772                                         | Žarnos įtraukimo trosas                                           | vnt.             | 20                          |
| 11.4.9                                                                                                           | WM001585                                         | Žarnos įtraukimo ritinys                                          | vnt.             | 5                           |
| 11.4.10                                                                                                          | TLZ63987                                         | Įvorė žarnos suktukui                                             | vnt.             | 10                          |
| 11.5                                                                                                             | <b>Paleidimo mygtukas</b>                        |                                                                   |                  |                             |
| 11.5.1                                                                                                           | WT003974-0003                                    | Start-Stop selektorius                                            | vnt.             | 6                           |
| 11.5.2                                                                                                           | WT003977                                         | Kontaktų blokas                                                   | vnt.             | 6                           |
| 11.6                                                                                                             | <b>Rutulinės sklendės ir pneumatinės pavaros</b> |                                                                   |                  |                             |
| 11.6.1                                                                                                           | WT007991-0001                                    | Rutulinė sklendė 1/4" NPT SS                                      | vnt.             | 2                           |
| 11.6.2                                                                                                           | WT007736                                         | Rutulinė sklendė 1/2" NPT SS                                      | vnt.             | 2                           |
| 11.6.3                                                                                                           | WT007516                                         | Rutulinė sklendė 3/4" NPT SS                                      | vnt.             | 2                           |
| 11.6.4                                                                                                           | WT007735                                         | Rutulinė sklendė 1/2" NPT pneumatinei pavarai                     | vnt.             | 2                           |
| 11.6.5                                                                                                           | WT010105                                         | Rutulinės sklendės 1/2" remontinis komplektas                     | vnt.             | 2                           |
| 11.6.6                                                                                                           | WT007737                                         | Rutulinės sklendės 1/2" pneumatinei pavarai remontinis komplektas | vnt.             | 2                           |
| 11.6.7                                                                                                           | WT007517                                         | Rutulinės sklendės 3/4" remontinis komplektas                     | vnt.             | 2                           |
| 11.6.8                                                                                                           | WT007303-0004                                    | Pneumatinė pvara su rutuline sklende 1/2"                         | vnt.             | 2                           |
| 11.6.9                                                                                                           | WT007302-0004                                    | Pneumatinis atenuatorius SR50                                     | vnt.             | 2                           |
| 11.7                                                                                                             | <b>Kitos SGD kolonėlės detalės</b>               |                                                                   |                  |                             |
| 11.7.1                                                                                                           | WT002388                                         | Kolonėlės įėjimo dujų filtro elementas                            | vnt.             | 3                           |
| 11.7.2                                                                                                           | WT002752                                         | Kolonėlės filtro sandarinimo žiedas                               | vnt.             | 6                           |
| 11.7.3                                                                                                           | WT007854                                         | Kolonėlės filtro sandarinimo žiedas                               | vnt.             | 6                           |
| 11.8                                                                                                             | <b>Kompresorinių modulių atsarginės detalės</b>  |                                                                   |                  |                             |
| 11.8.1                                                                                                           | Tepimo sistema                                   |                                                                   |                  |                             |
| 11.8.1.1                                                                                                         | IRF3702301                                       | Tepalo filtro elementas                                           | vnt.             | 3                           |
| 11.8.1.2                                                                                                         | RJO03965                                         | Tepalo lygio indikatorius                                         | vnt.             | 3                           |
| 11.8.1.3                                                                                                         | RVO51645                                         | Tepalo slėgio valdymo vožtuvas PSCV301                            | vnt.             | 3                           |
| 11.8.1.4                                                                                                         | RJO19611                                         | Lygio jungiklis                                                   | vnt.             | 3                           |

|           |               |                                                                                              |      |    |
|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 11.8.1.5  | RPO49488      | Tepalo siurblys                                                                              | vnt. | 3  |
| 11.8.1.6  | RFO37023      | Tepalo filtras                                                                               | vnt. | 3  |
| 11.8.2    | Kompresorius  |                                                                                              |      |    |
| 11.8.2.1  | SQP07867      | Guolis pagrindinis                                                                           | vnt. | 3  |
| 11.8.2.2  | SNO3600004    | Mova                                                                                         | vnt. | 3  |
| 11.8.2.3  | KHA291405301  | Tepalo siurblio galinės dalies sandariklis                                                   | vnt. | 3  |
| 11.8.2.4  | KHA052303501  | Tepalo siurblio galinės dalies sandariklis                                                   | vnt. | 3  |
| 11.8.2.5  | KFZ314950684  | Korpuso dangčio tarpinė                                                                      | vnt. | 3  |
| 11.8.2.6  | KFZ320340604  | Korpuso dangčio tarpinė                                                                      | vnt. | 3  |
| 11.8.2.7  | RAZ09101      | Tepalo žiedas                                                                                | vnt. | 3  |
| 11.8.2.8  | SNO1603618    | Švaistiklis (su įvore)                                                                       | vnt. | 3  |
| 11.8.2.9  | SNO4580901    | Švaistiklio storjo galo guolis                                                               | vnt. | 3  |
| 11.8.2.10 | SRS59441      | Kryžmių bloko korpusas                                                                       | vnt. | 3  |
| 11.8.2.11 | SRQ41233      | Kryžmių bloko kaištis                                                                        | vnt. | 3  |
| 11.8.2.12 | RDP01383      | Automatinio blokavimo veržlė                                                                 | vnt. | 3  |
| 11.8.2.13 | RFR33206      | HELICOILS                                                                                    | vnt. | 3  |
| 11.8.2.14 | SNO4598822    | Kompresoriaus balansavimo sistema                                                            | vnt. | 3  |
| 11.8.2.15 | RCO34815      | Kompresoriaus balansavimo sistemos guolis                                                    | vnt. | 3  |
| 11.8.2.16 | RCO34756      | Kompresoriaus balansavimo sistemos guolis                                                    | vnt. | 3  |
| 11.8.2.17 | RCO13154      | Kompresoriaus balansavimo sistemos diržas                                                    | vnt. | 3  |
| 11.8.2.18 | SNO225000799  | Žemo slėgio stūmoklis                                                                        | vnt. | 3  |
| 11.8.2.19 | SPZ70220      | Žemo slėgio stūmoklio sandarinimo žiedas                                                     | vnt. | 3  |
| 11.8.2.20 | SPO73863      | Žemo slėgio stūmoklio sandarinimo žiedas                                                     | vnt. | 3  |
| 11.8.2.21 | RAZ16253      | Žemo slėgio stūmoklio tepalo grandiklis                                                      | vnt. | 3  |
| 11.8.2.22 | SPS58399      | Žemo slėgio stūmoklio aliuminio žiedas                                                       | vnt. | 3  |
| 11.8.2.23 | SRQ0000799    | Žemo slėgio stūmoklis su traukė – be žiedų ir šliūžės                                        | vnt. | 3  |
| 11.8.2.24 | SQZ28169      | Stūmoklio žiedas                                                                             | vnt. | 3  |
| 11.8.2.25 | SQZ87157      | Stūmoklio žiedas                                                                             | vnt. | 3  |
| 11.8.2.26 | SNO848000399  | Įsiurbimo vožtuvas                                                                           | vnt. | 3  |
| 11.8.2.27 | SQZ15737      | Vožtuvo žiedas                                                                               | vnt. | 3  |
| 11.8.2.28 | SQR76215      | Spyruoklė                                                                                    | vnt. | 3  |
| 11.8.2.29 | SNO9837559    | Išleidimo vožtuvas                                                                           | vnt. | 3  |
| 11.8.2.30 | SQZ15737      | Vožtuvo žiedas                                                                               | vnt. | 3  |
| 11.8.2.31 | SQR76285      | Spyruoklė                                                                                    | vnt. | 3  |
| 11.8.2.32 | KHA066005301  | Cilindro vožtuvo dangčio tarpinė                                                             | vnt. | 3  |
| 11.8.2.33 | SNO2250635    | Aukšto slėgio stūmoklis                                                                      | vnt. | 3  |
| 11.8.2.34 | SPO75920      | 1 pakopos stūmoklio sandarinimo žiedas                                                       | vnt. | 3  |
| 11.8.2.35 | SPO75921      | 1 pakopos stūmoklio sandarinimo žiedas                                                       | vnt. | 3  |
| 11.8.2.36 | SPO73863      | 1 pakopos stūmoklio sandarinimo žiedas                                                       | vnt. | 3  |
| 11.8.2.37 | RAZ16253      | 1 pakopos stūmoklio tepalo grandiklis                                                        | vnt. | 3  |
| 11.8.2.38 | KHA075802601  | 1 pakopos stūmoklio sandariklis                                                              | vnt. | 3  |
| 11.8.2.39 | SRQ67787      | Aukšto slėgio stūmoklis su traukė – be žiedų ir šliūžės                                      | vnt. | 3  |
| 11.8.2.40 | SQZ28481      | Aukšto slėgio stūmoklio žiedas                                                               | vnt. | 3  |
| 11.8.2.41 | SQZ87439      | Aukšto slėgio stūmoklio žiedas                                                               | vnt. | 3  |
| 11.8.2.42 | SNO9837560    | Aukšto slėgio stūmoklio įsiurbimo/išmetimo vožtuvas                                          | vnt. | 3  |
| 11.8.2.43 | SQZ15497      | Aukšto slėgio stūmoklio įsiurbimo/išmetimo vožtuvo žiedas                                    | vnt. | 3  |
| 11.8.2.44 | SQZ15498      | Aukšto slėgio stūmoklio įsiurbimo/išmetimo vožtuvo žiedas                                    | vnt. | 3  |
| 11.8.2.45 | SQR76545      | Aukšto slėgio stūmoklio įsiurbimo spyruoklė                                                  | vnt. | 3  |
| 11.8.2.46 | SNO8479964    | Aukšto slėgio stūmoklio įsiurbimo vožtuvo apatinė dalis                                      | vnt. | 3  |
| 11.8.2.47 | SQZ15497      | Aukšto slėgio stūmoklio įsiurbimo vožtuvo apatinės dalies žiedas                             | vnt. | 3  |
| 11.8.2.48 | SQR76285      | Aukšto slėgio stūmoklio įsiurbimo vožtuvo apatinės dalies spyruoklė                          | vnt. | 3  |
| 11.8.2.49 | SNO9429311    | Aukšto slėgio stūmoklio išmetimo vožtuvas                                                    | vnt. | 3  |
| 11.8.2.50 | SQZ15497      | Aukšto slėgio stūmoklio išmetimo vožtuvo žiedas                                              | vnt. | 3  |
| 11.8.2.51 | SQR76285      | Aukšto slėgio stūmoklio išmetimo vožtuvo spyruoklė                                           | vnt. | 3  |
| 11.8.2.52 | KHA069205301  | Aukšto slėgio stūmoklio vožtuvo dangčio sandariklis (viršutinis)                             | vnt. | 3  |
| 11.8.2.53 | RAZ14146      | Aukšto slėgio stūmoklio vožtuvo dangčio žiedas (viršutinis)                                  | vnt. | 3  |
| 11.8.2.54 | KFZ324140704  | Aukšto slėgio stūmoklio vožtuvo dangčio sandariklis (apatinis)                               | vnt. | 3  |
| 11.8.2.55 | KFZ324150704  | Aukšto slėgio stūmoklio vožtuvo dangčio sandariklis (apatinis)                               | vnt. | 3  |
| 11.8.2.56 | KFZ324160704  | Aukšto slėgio stūmoklio vožtuvo dangčio sandariklis (apatinis)                               | vnt. | 3  |
| 11.8.3    | Cubogas       |                                                                                              | vnt. |    |
| 11.8.3.1  | RGO0002010099 | Lanksti mova                                                                                 | vnt. | 3  |
| 11.8.3.2  | SR0005099     | Aušintuvas kompresoriui 2BVTN3. Ilgis 1,93m x plotis 1,74m x aukštis 0,98m, svoris - 1010 kg | vnt. | 3  |
| 11.8.4    | Prietaisai    |                                                                                              | vnt. |    |
| 11.8.4.1  | RJO19591      | Lygio jungiklis                                                                              | vnt. | 3  |
| 11.8.4.2  | RMO0000699    | Manometras 0-400bar                                                                          | vnt. | 30 |
| 11.8.4.3  | RMO0000599    | Manometras 0-250bar                                                                          | vnt. | 10 |
| 11.8.4.4  | RMO0000499    | Manometras 0-160bar                                                                          | vnt. | 10 |
| 11.8.4.5  | RSO0003699    | Gamtinių dujų nuotėkio jutiklis sprogiai aplinkai                                            | vnt. | 3  |
| 11.8.4.6  | RTO0003499    | Slėgio daviklis 0-40bar                                                                      | vnt. | 3  |

|           |                                                                            |                                                   |      |    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|----|
| 11.8.4.7  | RTO0003999                                                                 | Slėgio daviklis 0-400bar                          | vnt. | 6  |
| 11.8.4.8  | RTO69272                                                                   | Termo daviklis K tipo                             | vnt. | 3  |
| 11.8.4.9  | RTO69273                                                                   | Termo daviklis K tipo                             | vnt. | 3  |
| 11.8.5    | Sklendės, vožtuvai                                                         |                                                   | vnt. |    |
| 11.8.5.1  | RRO30467                                                                   | Rutulinė sklendė 1 1/2" RF300                     | vnt. | 2  |
| 11.8.5.2  | RVO55077                                                                   | Pneumatinis vožtuvas                              | vnt. | 2  |
| 11.8.5.3  | RVO53932                                                                   | Atbulinis vožtuvas 2" RF300                       | vnt. | 2  |
| 11.8.5.4  | RVO44625                                                                   | Pneumatinis vožtuvas 3/4"-NPT                     | vnt. | 2  |
| 11.8.5.5  | RRO30473                                                                   | Rutulinė sklendė 1/2"-NPT                         | vnt. | 2  |
| 11.8.5.6  | RVO0007699                                                                 | Atbulinis vožtuvas 3/4" NPT S                     | vnt. | 2  |
| 11.8.5.7  | RVO10286                                                                   | Atbulinis vožtuvas 1/2 NPT                        | vnt. | 2  |
| 11.8.5.8  | RVO07362                                                                   | Kolektorius 1/2"-NPT-6000                         | vnt. | 2  |
| 11.8.5.9  | RVO07361                                                                   | Kolektorius 1/4"-NPT-6000                         | vnt. | 2  |
| 11.8.5.10 | WT002961                                                                   | Rutulinė sklendė 1" NPT-F PN 16                   | vnt. | 2  |
| 11.8.5.11 | TLO29100                                                                   | Rutulinė sklendė 1/4"G DN6 PN50                   | vnt. | 2  |
| 11.8.5.12 | IRV000970199                                                               | Slėgio reguliatoriaus vožtuvo remontinis rinkinys | vnt. | 3  |
| 11.8.6    | Kitos detalės ir mazgai                                                    |                                                   |      |    |
| 11.8.6.1  | 3RT 1955-6A                                                                | Jėgos kontaktai SIEMENS                           | vnt. | 6  |
| 11.8.6.2  | 3RT 1965-6A                                                                | Jėgos kontaktai SIEMENS                           | vnt. | 6  |
| 11.8.6.3  |                                                                            | Saugiklis PN3 400A 500V                           | vnt. | 32 |
| 11.8.6.4  |                                                                            | Ritė 24V pneumatiniams solenoidiniams vožtuvui    | vnt. | 3  |
| 11.8.6.5  | SQZ 15457                                                                  | Vožtuvas                                          | vnt. | 1  |
| 11.8.6.6  | SQZ 15737                                                                  | Vožtuvas                                          | vnt. | 11 |
| 11.8.6.7  |                                                                            | Šasaja RS232-RS485 kolonėlių valdikliui           | vnt. | 12 |
| 11.8.6.8  |                                                                            | Lemputė indikacinė                                | vnt. | 2  |
| 11.8.6.9  |                                                                            | Aušinimo skysčio siurblio remontinis komplektas   | vnt. | 2  |
| 11.9      | <b>Oro kompresoriaus ir suspausto oro įrengimų detalės ir mazgai</b>       |                                                   |      |    |
| 11.9.1    | Suspausto oro filtras AG-MF 0004 St.                                       |                                                   |      |    |
| 11.9.1.1  | SMF 03/05                                                                  | Filtravimo elementas                              | vnt. | 1  |
| 11.9.1.2  |                                                                            | Kondensato išleidiklis                            | vnt. | 1  |
| 11.9.2    | Adsorbacinis sausintuvas Ultracac 2000-0035 Superplus                      |                                                   |      |    |
| 11.9.2.1  |                                                                            | Aptarnavimo rinkinys                              | vnt. | 1  |
| 11.9.2.2  | PE 04/20                                                                   | Filtravimo elementas                              | vnt. | 1  |
| 11.9.2.3  | SMF 04/20                                                                  | Filtravimo elementas                              | vnt. | 1  |
| 11.9.2.4  |                                                                            | Valdymo blokas Ultracac 2000                      | vnt. | 1  |
| 11.9.3    | Stūmoklinis kompresorius B6000/270 FT 7.5 ir kiti oro kompresorinės mazgai |                                                   |      |    |
| 11.9.3.1  |                                                                            | Kompresoriaus agregatas B6000                     | vnt. | 1  |
| 11.9.3.2  |                                                                            | Vožtuvų plokštė B6000                             | vnt. | 1  |
| 11.9.3.3  |                                                                            | Slėgio relė MDR 3/11                              | vnt. | 1  |
| 11.9.3.4  |                                                                            | Atbulinis vožtuvas 1"                             | vnt. | 1  |
| 11.9.3.5  |                                                                            | Oro filtras B6000                                 | vnt. | 1  |
| 11.9.3.6  |                                                                            | Pleištinių diržų komplektas                       | vnt. | 1  |
| 11.9.3.7  |                                                                            | Stūmoklių žiedų komplektas                        | vnt. | 1  |
| 11.9.3.8  |                                                                            | Stūmoklių su švaistikliais komplektas             | vnt. | 1  |
| 11.9.3.9  |                                                                            | Pilnas tarpinių komplektas                        | vnt. | 1  |
| 11.9.3.10 |                                                                            | Rutulinis ventilis 1" su išardoma jungtimi V/I    | vnt. | 5  |
| 11.9.3.11 |                                                                            | Rutulinis ventilis 3/4"                           | vnt. | 5  |
| 11.9.3.12 |                                                                            | Vamzdis oro linijai d16                           | m    | 20 |
| 11.9.3.13 |                                                                            | Mova d16                                          | vnt. | 10 |
| 11.9.3.14 |                                                                            | Alkūnė d16                                        | vnt. | 10 |
| 11.9.3.15 |                                                                            | Antgalis d16                                      | vnt. | 10 |
| 11.9.3.16 |                                                                            | Plastmasinis vamzdelis oro linijai                | m    | 20 |
| 11.9.3.17 |                                                                            | Antgalis oro vamzdelio prietaisui                 | vnt. | 10 |
| 11.9.3.18 |                                                                            | Antgalis žarnai 1/4' 7mm + OR                     | vnt. | 10 |
| 11.9.3.19 |                                                                            | Alkūnė Conex 22-3/4                               | vnt. | 2  |

## PASIŪLYMO FORMA

SGD DEGALINĖS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO  
ATVIRO KONKURSO BŪDU VYKDANT SUPAPRASTINTĄ PIRKIMĄ  
PASIŪLYMAS

2018-\_\_-\_\_

|                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Tiekėjo pavadinimas ir kodas<br>(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus) |  |
| Tiekėjo adresas<br>(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodyti visų grupės partnerių adresus)                  |  |
| Kontaktinio asmens vardas ir pavardė                                                                               |  |
| Telefono numeris                                                                                                   |  |
| El. pašto adresas                                                                                                  |  |

|                                                                                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Subtiekėjo pavadinimas ir adresas                                                                                                                   |  |
| Subtiekėjo teikiamos paslaugos<br>(pildoma, jei subtiekėjas vykdytų sutartį)                                                                        |  |
| Sutarties dalis (apimtis pinigine išraiška, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus<br>(pildoma, jei subtiekėjas vykdytų sutartį) |  |

Pastaba. Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai. Pasitelkiant subtiekėjus pateikiamas (-i) užpildytas (-i) pirkimo sąlygų 4 priedas.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) pirkimo atviro konkurso būdu skelbime, paskelbtame Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mūsų pasiūlymo kaina\*:

1 lentelė

| Eil. Nr.         | Paslaugų / medžiagų pavadinimai                                                                                                                                          | Orientaciniai 12 mėnesių paslaugų teikimo laikotarpio Paslaugų, kitų paslaugų, detalių ir eksploatacinių medžiagų kiekiai | Paslaugų vienos valandos įkainiai, kitų paslaugų kainos* ir detalių bei eksploatacinių medžiagų kainos** eurais be PVM | Paslaugų, visų kitų paslaugų ir visų detalių bei eksploatacinių medžiagų visų orientacinių kiekių kainos eurais be PVM |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                | 2                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                         | 4                                                                                                                      | 5 (3 x 4)                                                                                                              |
| 1.               | Paslaugų orientacinės laiko sąnaudos                                                                                                                                     | techninei priežiūrai<br>remontui (įskaitant detalių keitimo laiką)                                                        | val.<br>650<br>300                                                                                                     |                                                                                                                        |
| 2.               | Kitos paslaugos – SGD degalinės prietaisų patikros ir bandymai                                                                                                           |                                                                                                                           | Nurodyta techninėje specifikacijoje ir 2 lentelėje                                                                     | * - nurodoma 2 lentelėje                                                                                               |
| 3.               | Dujų sausintuvo kolonos sausinimo medžiagos keitimas                                                                                                                     |                                                                                                                           | Nurodyta techninėje specifikacijoje ir 3 lentelėje                                                                     | * ir ** - nurodoma 3 lentelėje                                                                                         |
| 4.               | SGD degalinės remontui reikalingos detalės ir eksploatacinės medžiagos                                                                                                   |                                                                                                                           | Nurodyta techninėje specifikacijoje ir 4 lentelėje                                                                     | ** - nurodoma 4 lentelėje                                                                                              |
| (A)              | Paslaugų, kitų paslaugų ir visų detalių bei eksploatacinių medžiagų visų orientacinių kiekių 12 mėnesių paslaugų teikimo laikotarpiu kaina be PVM                        |                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
| (B) = (A) x 3    | Paslaugų, kitų paslaugų ir visų detalių bei eksploatacinių medžiagų visų orientacinių kiekių 36 mėnesių paslaugų teikimo laikotarpiu kaina, t. y. pasiūlymo kaina be PVM |                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
| (C) = (B) x 0,21 |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                                                                                                        | 21 proc. PVM                                                                                                           |
| (D) = (B) + (C)* |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                                                                                                        | <b>Pasiūlymo kaina su PVM</b>                                                                                          |

\*– Pasiūlymo kaina su PVM (**kaina (D)**) skirta tik pasiūlymų palyginimui.

Pasiūlyme kainos nurodytos *eurais*.

**Pasiūlymo kaina 36 mėnesių Paslaugų teikimo laikotarpiui su PVM (kaina (D)) ..... eurais (žodžiais.....)**

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo bendrą kainą be PVM ir priežastis, dėl kurių PVM nemoka*

Apskaičiuojant ir pateikiant Paslaugų įkainius atsižvelgta į visas Specifikacijoje nurodytas Paslaugas ir jų apimtį, kiekius bei pobūdį, o apskaičiuojant ir pateikiant kitų paslaugų, detalių ir eksploatacinių medžiagų kainas atsižvelgta į visas Specifikacijoje nurodytus kitų paslaugų, detalių ir eksploatacinių medžiagų kiekius bei jų įsigijimo sąlygas, į pasiūlymo kainos ir įkainių sudėtinę dalį, į Specifikacijos reikalavimus, į sutarties projekte numatytus atsiskaitymo už suteiktas Paslaugas terminus, į kitų paslaugų suteikimo terminus, detalių ir eksploatacinių medžiagų pristatymo terminus, į sutarties pratęsimo galimybę bei į visus kitus šio viešojo pirkimo dokumentų reikalavimus. Į Paslaugų įkainius ir pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos tiekėjo Paslaugų ir kitų paslaugų, ir su jų teikimu susijusios išlaidos, detalių ir eksploatacinių medžiagų įsigijimo, mūito ir kitų mokesčių, transportavimo, saugojimo, pateikimo Perkančiajam subjektui ir kitos su tuo susiję išlaidos, visi kiti nurodyti ir nenurodyti galimi tiekėjo kaštai ir visa galima tiekėjo rizika, susijusi su rinkos kainų svyravimais, ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios ir išlaidas E. sąskaitoms teikti, ir viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties vykdymui, taip pat visi ir bet kokie mokesčiai, kurie yra nustatyti valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų ir kuriuos tiekėjas teikdamas Paslaugas privalo mokėti, įskaitant PVM.

### **Kitos paslaugos – SGD degalinės prietaisų patikros ir bandymai**

2 lentelė

| <b>SGD degalinės prietaisų patikros ir bandymai.</b> |                                                                                                                             |                     |                                        |                                        |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Eil. Nr.</b>                                      | <b>Patikros ir bandymo aprašymas</b>                                                                                        | <b>Kiekis, vnt.</b> | <b>Mato vnt. įkainis eurais be PVM</b> | <b>Viso kiekio kaina eurais be PVM</b> |
| 1                                                    | Manometrų metrologinė patikra                                                                                               | 73                  |                                        |                                        |
| 2                                                    | Apsauginių vožtuvų patikra                                                                                                  | 10                  |                                        |                                        |
| 3                                                    | Žarnos bandymas                                                                                                             | 56                  |                                        |                                        |
| SUM(1÷3)                                             | <b>Kitų paslaugų – SGD degalinės prietaisų patikros ir bandymų kaina eurais be PVM. (pateikiama 1 lentelės 2. eilutėje)</b> |                     |                                        |                                        |

### **Dujų sausintuvo kolonos sausinimo medžiagos keitimas**

3 lentelė

| <b>Dujų sausintuvo kolonos sausinimo medžiagos keitimas</b> |                                                                                                                     |                  |               |                                      |                                        |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Eil. Nr.</b>                                             | <b>Patikrinimo aprašymas</b>                                                                                        | <b>Mato vnt.</b> | <b>Kiekis</b> | <b>Mato vnt. kaina eurais be PVM</b> | <b>Viso kiekio kaina eurais be PVM</b> |
| 1                                                           | Absorbentas dujų sausintuvui                                                                                        | kg.              | 900           |                                      |                                        |
| 2                                                           | Dujų sausintuvo išdujinimo, adsorbento (900 kg) keitimo, sausintuvo sandarumo patikrinimo darbai                    | val.             | 15            |                                      |                                        |
| (1+2)                                                       | <b>Dujų sausintuvo kolonos sausinimo medžiagos keitimo kaina eurais be PVM. (pateikiama 1 lentelės 3. eilutėje)</b> |                  |               |                                      |                                        |

**SGD degalinės remontui reikalingos detalės ir eksploatacinės medžiagos**

4 lentelė

| <b>SGD degalinės įrangos remontui reikalingos detalės ir eksploatacinės medžiagos.</b> |                                   |                                                              |                  |               |                                      |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Eil. Nr.</b>                                                                        | <b>Katalogo numeris</b>           | <b>Pavadinimas, techninės charakteristikos</b>               | <b>Mato vnt.</b> | <b>Kiekis</b> | <b>Mato vnt. kaina eurais be PVM</b> | <b>Viso kiekio kaina eurais be PVM</b> |
| <b>1</b>                                                                               | <b>Eksploatacinės medžiagos</b>   |                                                              |                  |               |                                      |                                        |
| 1.1                                                                                    | Shell Corena                      | Kompresorinė alyva                                           | ltr.             | 600           |                                      |                                        |
| 1.2                                                                                    | IRF000419901                      | Kompresorinio modulio dujų filtras įėjime                    | vnt.             | 1             |                                      |                                        |
| 1.3                                                                                    | IRF31819101                       | Filtro elementas                                             | vnt.             | 1             |                                      |                                        |
| 1.4                                                                                    | MF 04/20                          | Filtro elementas                                             | vnt.             | 1             |                                      |                                        |
| 1.5                                                                                    | PE 04/20                          | Filtro elementas                                             | vnt.             | 1             |                                      |                                        |
| 1.6                                                                                    | SMF 03/05                         | Filtro elementas                                             | vnt.             | 1             |                                      |                                        |
| <b>2</b>                                                                               | <b>SGD išdavimo kranai</b>        |                                                              |                  |               |                                      |                                        |
| 2.1                                                                                    | WT007885                          | SGD išdavimo kranas NGV1 tipo                                | vnt.             | 10            |                                      |                                        |
| 2.2                                                                                    | WT009073                          | Adapteris ¼" A-LOK kranu sujungimui su žarna                 | vnt.             | 10            |                                      |                                        |
| 2.3                                                                                    | WT006910-0003                     | Antgalis tiesus JIC 37° TUBE 1/4" MALE - MALE 9/16"-18 SAE6  | vnt.             | 10            |                                      |                                        |
| 2.4                                                                                    | WT006910-0004                     | Antgalis tiesus JIC 37° TUBE 3/8" MALE - MALE 9/16"-18 SAE6  | vnt.             | 10            |                                      |                                        |
| 2.5                                                                                    | WT009778                          | SGD išdavimo kranas NGV2 tipo                                | vnt.             | 2             |                                      |                                        |
| 2.6                                                                                    | WT006910-0005                     | Antgalis tiesus JIC 37° TUBE 3/8" MALE - MALE 7/8"-14 SAE10  | vnt.             | 2             |                                      |                                        |
| 2.7                                                                                    | WT009777                          | Adapteris, TUBE 3/8" A-LOK-MALE 37° 7/16"-20 (PARKER)        | vnt.             | 2             |                                      |                                        |
| 2.8                                                                                    | WT006910-0006                     | Antgalis tiesus JIC 37° TUBE 5/8" MALE - MALE 7/8"-14 SAE10  | vnt.             | 2             |                                      |                                        |
| 2.9                                                                                    | C1000SS R                         | SGD išdavimo kranas NGV1 tipo po kapitalinio remonto         | vnt              | 10            |                                      |                                        |
| 2.10                                                                                   | C5000SS R                         | SGD išdavimo kranas NGV2 tipo po kapitalinio remonto         | vnt              | 2             |                                      |                                        |
| <b>3</b>                                                                               | <b>Apsauginės SGD žarnų movos</b> |                                                              |                  |               |                                      |                                        |
| 3.1                                                                                    | WT006910-0002                     | Antgalis tiesus JIC 37°, TUBE 1/2" MALE - MALE 9/16"-18 SAE6 | vnt.             | 5             |                                      |                                        |
| 3.2                                                                                    | WT009767                          | Žiedas apsauginės nutraukimo movos                           | vnt.             | 5             |                                      |                                        |
| 3.3                                                                                    | WT001857                          | Apsauginė nutraukimo mova NGV1                               | vnt.             | 5             |                                      |                                        |
| 3.4                                                                                    | ILB-5                             | Apsauginė nutraukimo mova NGV2                               | vnt.             | 2             |                                      |                                        |
| 3.5                                                                                    | WT006910-0003                     | Antgalis tiesus JIC 37°, TUBE 1/4" MALE - MALE 9/16"-18 SA   | vnt.             | 5             |                                      |                                        |
| 3.6                                                                                    | WT003093                          | Sandarinio žiedas nutraukimo movos                           | vnt.             | 5             |                                      |                                        |
| 3.7                                                                                    | WT009775                          | Antgalis tiesus JIC 37°, TUBE 5/8" MALE - MALE 9/16"-18 SAE6 | vnt.             | 5             |                                      |                                        |
| 3.8                                                                                    | WT009760-0001                     | Antgalis tiesus JIC 37°, TUBE 1/4" MALE - 1/8" BSPP MALE     | vnt.             | 5             |                                      |                                        |
| 3.9                                                                                    | WT001858                          | Apsauginė nutraukimo mova ventiliacijos linijai              | vnt.             | 5             |                                      |                                        |
| 3.10                                                                                   | A155                              | Remontinis komplektas nutraukimo vožtuvui ILB-5              | vnt.             | 10            |                                      |                                        |
| 3.11                                                                                   | A157                              | Remontinis komplektas nutraukimo vožtuvui ILB-1              | vnt.             | 15            |                                      |                                        |
| <b>4</b>                                                                               | <b>Žarnos su antgaliais</b>       |                                                              |                  |               |                                      |                                        |
| 4.1                                                                                    | WT006910-0002                     | Žarna dviguba 7/16-20 CNG L=3800 mm                          | vnt.             | 10            |                                      |                                        |
| 4.2                                                                                    | WT008183-0001                     | Žarna dviguba 3/8"-1/4" (9/16"-18 UNF) (BUS) L=3800 mm       | vnt.             | 10            |                                      |                                        |
| 4.3                                                                                    | WT008552-0001                     | Žarna dviguba 1/2"-1/4" (7/8"-14 UNF) L=3700 mm              | vnt.             | 10            |                                      |                                        |
| 4.4                                                                                    | WT008552-0002                     | Žarna dviguba 1/2"-1/4" (7/8"-14 UNF) L=4800 mm              | vnt.             | 3             |                                      |                                        |



|            |                                                  |                                                                   |      |    |  |  |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|
| 4.5        | WT008177-0001                                    | Žarna ventiliacijos 1/4" (7/16"-20 UNF) FLEXIBLE L=632 mm         | vnt. | 20 |  |  |
| 4.6        | WT008181-0001                                    | Žarna 3/8" (3/4"-16 UNF) (BUS) FLEXIBLE L=520 mm                  | vnt. | 20 |  |  |
| 4.7        | WT008551-0001                                    | Žarna 1/2" (3/4"-16 UNF) L=520 mm                                 | vnt. | 20 |  |  |
| 4.8        | WM003772                                         | Žarnos įtraukimo trosas                                           | vnt. | 20 |  |  |
| 4.9        | WM001585                                         | Žarnos įtraukimo ritinys                                          | vnt. | 5  |  |  |
| 4.10       | TLZ63987                                         | Įvorė žarnos suktukui                                             | vnt. | 10 |  |  |
| <b>5</b>   | <b>Paleidimo mygtukas</b>                        |                                                                   |      |    |  |  |
| 5.1        | WT003974-0003                                    | Start-Stop selektorius                                            | vnt. | 6  |  |  |
| 5.2        | WT003977                                         | Kontaktų blokas                                                   | vnt. | 6  |  |  |
| <b>6</b>   | <b>Rutulinės sklendės ir pneumatinės pavaros</b> |                                                                   |      |    |  |  |
| 6.1        | WT007991-0001                                    | Rutulinė sklendė 1/4" NPT SS                                      | vnt. | 2  |  |  |
| 6.2        | WT007736                                         | Rutulinė sklendė 1/2" NPT SS                                      | vnt. | 2  |  |  |
| 6.3        | WT007516                                         | Rutulinė sklendė 3/4" NPT SS                                      | vnt. | 2  |  |  |
| 6.4        | WT007735                                         | Rutulinė sklendė 1/2" NPT pneumatinei pavarai                     | vnt. | 2  |  |  |
| 6.5        | WT010105                                         | Rutulinės sklendės 1/2" remontinis komplektas                     | vnt. | 2  |  |  |
| 6.6        | WT007737                                         | Rutulinės sklendės 1/2" pneumatinei pavarai remontinis komplektas | vnt. | 2  |  |  |
| 6.7        | WT007517                                         | Rutulinės sklendės 3/4" remontinis komplektas                     | vnt. | 2  |  |  |
| 6.8        | WT007303-0004                                    | Pneumatinė pavara su rutuline sklende 1/2"                        | vnt. | 2  |  |  |
| 6.9        | WT007302-0004                                    | Pneumatinis atenuatorius SR50                                     | vnt. | 2  |  |  |
| <b>7</b>   | <b>Kitos SGD kolonėlės detalės</b>               |                                                                   |      |    |  |  |
| 7.1        | WT002388                                         | Kolonėlės įėjimo dujų filtro elementas                            | vnt. | 3  |  |  |
| 7.2        | WT002752                                         | Kolonėlės filtro sandarinimo žiedas                               | vnt. | 6  |  |  |
| 7.3        | WT007854                                         | Kolonėlės filtro sandarinimo žiedas                               | vnt. | 6  |  |  |
| <b>8</b>   | <b>Kompresorinių modulių atsarginės detalės</b>  |                                                                   |      |    |  |  |
| <b>8.1</b> | <b>Tepimo sistema</b>                            |                                                                   |      |    |  |  |
| 8.1.1      | IRF3702301                                       | Tepalo filtro elementas                                           | vnt. | 3  |  |  |
| 8.1.2      | RJO03965                                         | Tepalo lygio indikatorius                                         | vnt. | 3  |  |  |
| 8.1.3      | RVO51645                                         | Tepalo slėgio valdymo vožtuvas PSCV301                            | vnt. | 3  |  |  |
| 8.1.4      | RJO19611                                         | Lygio jungiklis                                                   | vnt. | 3  |  |  |
| 8.1.5      | RPO49488                                         | Tepalo siurblys                                                   | vnt. | 3  |  |  |
| 8.1.6      | RFO37023                                         | Tepalo filtras                                                    | vnt. | 3  |  |  |
| <b>8.2</b> | <b>Kompresorius</b>                              |                                                                   |      |    |  |  |
| 8.2.1      | SQP07867                                         | Guolis pagrindinis                                                | vnt. | 3  |  |  |
| 8.2.2      | SNO3600004                                       | Mova                                                              | vnt. | 3  |  |  |
| 8.2.3      | KHA291405301                                     | Tepalo siurblio galinės dalies sandariklis                        | vnt. | 3  |  |  |
| 8.2.4      | KHA052303501                                     | Tepalo siurblio galinės dalies sandariklis                        | vnt. | 3  |  |  |
| 8.2.5      | KFZ314950684                                     | Korpuso dangčio tarpinė                                           | vnt. | 3  |  |  |
| 8.2.6      | KFZ320340604                                     | Korpuso dangčio tarpinė                                           | vnt. | 3  |  |  |
| 8.2.7      | RAZ09101                                         | Tepalo žiedas                                                     | vnt. | 3  |  |  |
| 8.2.8      | SNO1603618                                       | Švaistiklis (su įvore)                                            | vnt. | 3  |  |  |
| 8.2.9      | SNO4580901                                       | Švaistiklio storjo galo guolis                                    | vnt. | 3  |  |  |
| 8.2.10     | SRS59441                                         | Kryžmių bloko korpusas                                            | vnt. | 3  |  |  |
| 8.2.11     | SRQ41233                                         | Kryžmių bloko kaištis                                             | vnt. | 3  |  |  |
| 8.2.12     | RDP01383                                         | Automatinio blokavimo veržlė                                      | vnt. | 3  |  |  |
| 8.2.13     | RFR33206                                         | HELICOILS                                                         | vnt. | 3  |  |  |
| 8.2.14     | SNO4598822                                       | Kompresoriaus balansavimo sistema                                 | vnt. | 3  |  |  |
| 8.2.15     | RCO34815                                         | Kompresoriaus balansavimo sistemos guolis                         | vnt. | 3  |  |  |
| 8.2.16     | RCO34756                                         | Kompresoriaus balansavimo sistemos guolis                         | vnt. | 3  |  |  |
| 8.2.17     | RCO13154                                         | Kompresoriaus balansavimo sistemos diržas                         | vnt. | 3  |  |  |

|        |              |                                                                     |      |   |  |  |
|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------|------|---|--|--|
| 8.2.18 | SNO225000799 | Žemo slėgio stūmoklis                                               | vnt. | 3 |  |  |
| 8.2.19 | SPZ70220     | Žemo slėgio stūmoklio sandarinimo žiedas                            | vnt. | 3 |  |  |
| 8.2.20 | SPO73863     | Žemo slėgio stūmoklio sandarinimo žiedas                            | vnt. | 3 |  |  |
| 8.2.21 | RAZ16253     | Žemo slėgio stūmoklio tepalo grandiklis                             | vnt. | 3 |  |  |
| 8.2.22 | SPS58399     | Žemo slėgio stūmoklio aliuminio žiedas                              | vnt. | 3 |  |  |
| 8.2.23 | SRQ0000799   | Žemo slėgio stūmoklis su traukė – be žiedų ir šliužės               | vnt. | 3 |  |  |
| 8.2.24 | SQZ28169     | Stūmoklio žiedas                                                    | vnt. | 3 |  |  |
| 8.2.25 | SQZ87157     | Stūmoklio žiedas                                                    | vnt. | 3 |  |  |
| 8.2.26 | SNO848000399 | Įsiurbimo vožtuvas                                                  | vnt. | 3 |  |  |
| 8.2.27 | SQZ15737     | Vožtuvo žiedas                                                      | vnt. | 3 |  |  |
| 8.2.28 | SQR76215     | Spyruoklė                                                           | vnt. | 3 |  |  |
| 8.2.29 | SNO9837559   | Išleidimo vožtuvas                                                  | vnt. | 3 |  |  |
| 8.2.30 | SQZ15737     | Vožtuvo žiedas                                                      | vnt. | 3 |  |  |
| 8.2.31 | SQR76285     | Spyruoklė                                                           | vnt. | 3 |  |  |
| 8.2.32 | KHA066005301 | Cilindro vožtuvo dangčio tarpinė                                    | vnt. | 3 |  |  |
| 8.2.33 | SNO2250635   | Aukšto slėgio stūmoklis                                             | vnt. | 3 |  |  |
| 8.2.34 | SPO75920     | 1 pakopos stūmoklio sandarinimo žiedas                              | vnt. | 3 |  |  |
| 8.2.35 | SPO75921     | 1 pakopos stūmoklio sandarinimo žiedas                              | vnt. | 3 |  |  |
| 8.2.36 | SPO73863     | 1 pakopos stūmoklio sandarinimo žiedas                              | vnt. | 3 |  |  |
| 8.2.37 | RAZ16253     | 1 pakopos stūmoklio tepalo grandiklis                               | vnt. | 3 |  |  |
| 8.2.38 | KHA075802601 | 1 pakopos stūmoklio sandariklis                                     | vnt. | 3 |  |  |
| 8.2.39 | SRQ67787     | Aukšto slėgio stūmoklis su traukė – be žiedų ir šliužės             | vnt. | 3 |  |  |
| 8.2.40 | SQZ28481     | Aukšto slėgio stūmoklio žiedas                                      | vnt. | 3 |  |  |
| 8.2.41 | SQZ87439     | Aukšto slėgio stūmoklio žiedas                                      | vnt. | 3 |  |  |
| 8.2.42 | SNO9837560   | Aukšto slėgio stūmoklio įsiurbimo/išmetimo vožtuvas                 | vnt. | 3 |  |  |
| 8.2.43 | SQZ15497     | Aukšto slėgio stūmoklio įsiurbimo/išmetimo vožtuvo žiedas           | vnt. | 3 |  |  |
| 8.2.44 | SQZ15498     | Aukšto slėgio stūmoklio įsiurbimo/išmetimo vožtuvo žiedas           | vnt. | 3 |  |  |
| 8.2.45 | SQR76545     | Aukšto slėgio stūmoklio įsiurbimo spyruoklė                         | vnt. | 3 |  |  |
| 8.2.46 | SNO8479964   | Aukšto slėgio stūmoklio įsiurbimo vožtuvo apatinė dalis             | vnt. | 3 |  |  |
| 8.2.47 | SQZ15497     | Aukšto slėgio stūmoklio įsiurbimo vožtuvo apatinės dalies žiedas    | vnt. | 3 |  |  |
| 8.2.48 | SQR76285     | Aukšto slėgio stūmoklio įsiurbimo vožtuvo apatinės dalies spyruoklė | vnt. | 3 |  |  |
| 8.2.49 | SNO9429311   | Aukšto slėgio stūmoklio išmetimo vožtuvas                           | vnt. | 3 |  |  |
| 8.2.50 | SQZ15497     | Aukšto slėgio stūmoklio išmetimo vožtuvo žiedas                     | vnt. | 3 |  |  |
| 8.2.51 | SQR76285     | Aukšto slėgio stūmoklio išmetimo vožtuvo spyruoklė                  | vnt. | 3 |  |  |
| 8.2.52 | KHA069205301 | Aukšto slėgio stūmoklio vožtuvo dangčio sandariklis (viršutinis)    | vnt. | 3 |  |  |
| 8.2.53 | RAZ14146     | Aukšto slėgio stūmoklio vožtuvo dangčio žiedas (viršutinis)         | vnt. | 3 |  |  |
| 8.2.54 | KFZ324140704 | Aukšto slėgio stūmoklio vožtuvo dangčio sandariklis (apatinis)      | vnt. | 3 |  |  |

|        |                                                                      |                                                                                              |      |    |  |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|
| 8.2.55 | KFZ324150704                                                         | Aukšto slėgio stūmoklio vožtuvo dangčio sandariklis (apatinis)                               | vnt. | 3  |  |  |
| 8.2.56 | KFZ324160704                                                         | Aukšto slėgio stūmoklio vožtuvo dangčio sandariklis (apatinis)                               | vnt. | 3  |  |  |
| 8.3    | Cubogas                                                              |                                                                                              |      |    |  |  |
| 8.3.1  | RGO0002010099                                                        | Lanksti mova                                                                                 | vnt. | 3  |  |  |
| 8.3.2  | SR0005099                                                            | Aušintuvas kompresoriui 2BVTN3. Ilgis 1,93m x plotis 1,74m x aukštis 0,98m, svoris - 1010 kg | vnt  | 3  |  |  |
| 8.4    | Prietaisai                                                           |                                                                                              |      |    |  |  |
| 8.4.1  | RJO19591                                                             | Lygio jungiklis                                                                              | vnt. | 3  |  |  |
| 8.4.2  | RMO0000699                                                           | Manometras 0-400bar                                                                          | vnt. | 30 |  |  |
| 8.4.3  | RMO0000599                                                           | Manometras 0-250bar                                                                          | vnt. | 10 |  |  |
| 8.4.4  | RMO0000499                                                           | Manometras 0-160bar                                                                          | vnt. | 10 |  |  |
| 8.4.5  | RSO0003699                                                           | Gamtinių dujų nuotėkio jutiklis sprogiai aplinkai                                            | vnt. | 3  |  |  |
| 8.4.6  | RTO0003499                                                           | Slėgio daviklis 0-40bar                                                                      | vnt. | 3  |  |  |
| 8.4.7  | RTO0003999                                                           | Slėgio daviklis 0-400bar                                                                     | vnt. | 6  |  |  |
| 8.4.8  | RTO69272                                                             | Termo daviklis K tipo                                                                        | vnt. | 3  |  |  |
| 8.4.9  | RTO69273                                                             | Termo daviklis K tipo                                                                        | vnt. | 3  |  |  |
| 8.5    | Sklandės, vožtuvai                                                   |                                                                                              |      |    |  |  |
| 8.5.1  | RRO30467                                                             | Rutulinė sklendė 1 1/2" RF300                                                                | vnt. | 2  |  |  |
| 8.5.2  | RVO55077                                                             | Pneumatinis vožtuvas                                                                         | vnt. | 2  |  |  |
| 8.5.3  | RVO53932                                                             | Atbulinis vožtuvas 2" RF300                                                                  | vnt. | 2  |  |  |
| 8.5.4  | RVO44625                                                             | Pneumatinis vožtuvas 3/4"-NPT                                                                | vnt. | 2  |  |  |
| 8.5.5  | RRO30473                                                             | Rutulinė sklendė 1/2"-NPT                                                                    | vnt. | 2  |  |  |
| 8.5.6  | RVO0007699                                                           | Atbulinis vožtuvas 3/4" NPT S                                                                | vnt. | 2  |  |  |
| 8.5.7  | RVO10286                                                             | Atbulinis vožtuvas 1/2 NPT                                                                   | vnt. | 2  |  |  |
| 8.5.8  | RVO07362                                                             | Kolektorius 1/2"-NPT-6000                                                                    | vnt. | 2  |  |  |
| 8.5.9  | RVO07361                                                             | Kolektorius 1/4"-NPT-6000                                                                    | vnt. | 2  |  |  |
| 8.5.10 | WT002961                                                             | Rutulinė sklendė 1" NPT-F PN 16                                                              | vnt. | 2  |  |  |
| 8.5.11 | TLO29100                                                             | Rutulinė sklendė 1/4"G DN6 PN50                                                              | vnt. | 2  |  |  |
| 8.5.12 | IRV000970199                                                         | Slėgio regulatoriaus vožtuvo remontinis rinkinys                                             | vnt. | 3  |  |  |
| 8.6    | Kitos detalės ir mazgai                                              |                                                                                              |      |    |  |  |
| 8.6.1  | 3RT 1955-6A                                                          | Jėgos kontaktai SIEMENS                                                                      | vnt. | 6  |  |  |
| 8.6.2  | 3RT 1965-6A                                                          | Jėgos kontaktai SIEMENS                                                                      | vnt. | 6  |  |  |
| 8.6.3  |                                                                      | Saugiklis PN3 400A 500V                                                                      | vnt. | 32 |  |  |
| 8.6.4  |                                                                      | Ritė 24V pneumatiniams solenoidiniams vožtuvui                                               | vnt. | 3  |  |  |
| 8.6.5  | SQZ 15457                                                            | Vožtuvas                                                                                     | vnt. | 1  |  |  |
| 8.6.6  | SQZ 15737                                                            | Vožtuvas                                                                                     | vnt. | 11 |  |  |
| 8.6.7  |                                                                      | Sąsaja RS232-RS485 kolonėlių valdikliui                                                      | vnt. | 12 |  |  |
| 8.6.8  |                                                                      | Lemputė indikacinė                                                                           | vnt. | 2  |  |  |
| 8.6.9  |                                                                      | Aušinimo skysčio siurblio remontinis komplektas                                              | vnt. | 2  |  |  |
| 9      | <b>Oro kompresoriaus ir suspausto oro įrengimų detalės ir mazgai</b> |                                                                                              |      |    |  |  |
| 9.1    | Suspausto oro filtras AG-MF 0004 St.                                 |                                                                                              |      |    |  |  |
| 9.1.1  | SMF 03/05                                                            | Filtravimo elementas                                                                         | vnt. | 1  |  |  |
| 9.1.2  |                                                                      | Kondensato išleidiklis                                                                       | vnt. | 1  |  |  |
| 9.2    | Adsorbicinis sausintuvas Ultrapac 2000-0035 Superplus                |                                                                                              |      |    |  |  |
| 9.2.1  |                                                                      | Aptarnavimo rinkinys                                                                         | vnt. | 1  |  |  |
| 9.2.2  | PE 04/20                                                             | Filtravimo elementas                                                                         | vnt. | 1  |  |  |
| 9.2.3  | SMF 04/20                                                            | Filtravimo elementas                                                                         | vnt. | 1  |  |  |
| 9.2.4  |                                                                      | Valdymo blokas Ultrapac 2000                                                                 | vnt. | 1  |  |  |
| 9.3    | Stūmoklinis kompresorius B6000/270 FT 7.5                            |                                                                                              |      |    |  |  |
| 9.3.1  |                                                                      | Kompresoriaus agregatas B6000                                                                | vnt. | 1  |  |  |
| 9.3.2  |                                                                      | Vožtuvų plokštė B6000                                                                        | vnt. | 1  |  |  |
| 9.3.3  |                                                                      | Slėgio relė MDR 3/11                                                                         | vnt. | 1  |  |  |
| 9.3.4  |                                                                      | Atbulinis vožtuvas 1"                                                                        | vnt. | 1  |  |  |
| 9.3.5  |                                                                      | Oro filtras B6000                                                                            | vnt. | 1  |  |  |
| 9.3.6  |                                                                      | Pleišinių diržų komplektas                                                                   | vnt. | 1  |  |  |

|                                                                                                               |  |                                                |      |    |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|------|----|--|--|
| 9.3.7                                                                                                         |  | Stūmoklių žiedų komplektas                     | vnt. | 1  |  |  |
| 9.3.8                                                                                                         |  | Stūmoklių su švaistikliais komplektas          | vnt. | 1  |  |  |
| 9.3.9                                                                                                         |  | Pilnas tarpinių komplektas                     | vnt. | 1  |  |  |
| 9.3.10                                                                                                        |  | Rutulinis ventilis 1" su išardoma jungtimi V/I | vnt. | 5  |  |  |
| 9.3.11                                                                                                        |  | Rutulinis ventilis 3/4"                        | vnt. | 5  |  |  |
| 9.3.12                                                                                                        |  | Vamzdis oro linijai d16                        | m    | 20 |  |  |
| 9.3.13                                                                                                        |  | Mova d16                                       | vnt. | 10 |  |  |
| 9.3.14                                                                                                        |  | Alkūnė d16                                     | vnt. | 10 |  |  |
| 9.3.15                                                                                                        |  | Antgalis d16                                   | vnt. | 10 |  |  |
| 9.3.16                                                                                                        |  | Plastmasinis vamzdelis oro linijai             | m    | 20 |  |  |
| 9.3.17                                                                                                        |  | Antgalis oro vamzdelio prietaisinis            | vnt. | 10 |  |  |
| 9.3.18                                                                                                        |  | Antgalis žarnai 1/4' 7mm + OR                  | vnt. | 10 |  |  |
| 9.3.19                                                                                                        |  | Alkūnė Conex 22-3/4                            | vnt. | 2  |  |  |
| <b>Detalių ir eksploatacinių medžiagų visų kiekių kaina eurais be PVM (pateikiama 1 lentelės 4. eilutėje)</b> |  |                                                |      |    |  |  |

Patvirtiname, kad mūsų siūlomos Paslaugos ir kitos paslaugos, siūlomos detalės ir eksploatacinės medžiagos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Su pirkimo sąlygų 4 priede pateikiamu pirkimo sutarties projektu sutinkame.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)* | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)* |
|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ...      |                                |                                                                                                                          |                                                                                                                            |
| ...      |                                |                                                                                                                          |                                                                                                                            |
| ...      |                                |                                                                                                                          |                                                                                                                            |

\*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija, kaip ji apibrėžta **Pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje**. Tiekėjas negali nurodyti, visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai, kuriuos Perkantysis subjektas turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų\*:

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas, dokumentą išdavusios institucijos pavadinimas, registracijos numeris, išdavimo data | Perkančiojo subjekto pirkimo pavadinimas, pirkimo numeris, kuriame buvo pateiktas dokumentas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)** | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)** |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ...      |                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                           |                                                                                                                             |
| ...      |                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                           |                                                                                                                             |
| ...      |                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                           |                                                                                                                             |

\*Pildyti tuomet, jei Perkantysis subjektas tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius tinkamus dokumentus turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, kaip nurodyta pirkimo sąlygų 3.7.2 punkte.

\*\*Pildyti tuomet, jei dokumente pateikta konfidenciali informacija, kaip ji apibrėžta **Pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje**.

Pasiūlymas galioja pirkimo sąlygose nurodytą terminą.

\_\_\_\_\_  
Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo

\_\_\_\_\_  
parašas

\_\_\_\_\_  
vardas ir pavardė

**DEKLARACIJA  
DĖL SUTIKIMO BŪTI SUBTIEKĖJU**

201\_ - \_ - \_

\_\_\_\_\_ (*subtiekėjo pavadinimas*) dalyvaujantis kaip tiekėjo \_\_\_\_\_ (*tiekėjo pavadinimas*) subtiekėjas UAB „Vilniaus viešasis transportas“ vykdomame \_\_\_\_\_ (*pirkimo pavadinimas*) pirkime, paskelbtame CVP IS, sutinka būti subtiekėju ir pasižada kartu su tiekėju vykdyti sutartį bei būti prieinamu sutarties vykdymo metu.

\_\_\_\_\_  
*Subtiekėjas arba jo įgaliotas asmuo*\_\_\_\_\_  
*parašas*\_\_\_\_\_  
*vardas ir pavardė*

**PIRKIMO SUTARTIES PROJEKTAS****SGD DEGALINĖS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ  
PIRKIMO SUTARTIS Nr. \_\_\_\_\_**

2018 m. \_\_\_\_\_ d.

Vilnius

**Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus viešasis transportas“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302683277, kurios registruota buveinė yra Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Rimanto Markausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Užsakovas),

ir

\_\_\_\_\_, juridinio asmens kodas \_\_\_\_\_, kurios registruota buveinė yra \_\_\_\_\_, atstovaujama \_\_\_\_\_, veikiančio pagal \_\_\_\_\_ (toliau – Vykdytojas),  
toliau vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

vadovaudamiesi SGD degalinės techninės priežiūros paslaugų pirkimo atviro konkurso būdu (BVPŽ kodas 50500000-0 „Siurblių, vožtuvų, čiaupų ir metalinių talpyklų, agregatų ir įrenginių remonto bei priežiūros paslaugos“), 2018-\_\_-\_\_ paskelbto CVPP pirkimo Nr. \_\_\_\_\_, skelbimo kodas 2018-\_\_\_\_\_ (toliau – pirkimas), kurio laimėtoju pripažintas Vykdytojas, rezultatais,

sudarė šią viešojo pirkimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

**1. Straipsnis****Sutarties dalykas**

1.1. Sutarties dalykas yra Užsakovui priklausančios suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) degalinės techninės priežiūros paslaugos.

1.2. SGD degalinės techninės priežiūros paslaugos – tai Sutarties 1 priede „SGD degalinės techninės priežiūros paslaugų techninė specifikacija“ (toliau – Specifikacija) nurodytos planinės techninės priežiūros paslaugos (toliau – Paslaugos), kitos paslaugos, SGD degalinės remonto darbai, reikiamus remonto darbus: SGD degalinės detalių keitimą, eksploatacinių medžiagų papildymą ir keitimą (toliau – darbai) atliekant pagal Paslaugų valandinius įkainius, keičiant reikiamas SGD degalinės detales (toliau – detalės) ir eksploatacines medžiagas.

1.3. Paslaugų teikimo laikotarpis – 12 kalendorinių mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, Sutarties įsigaliojimo dienos neskaičiuojant (toliau – Paslaugų teikimo laikotarpis).

1.4. Paslaugų teikimo vieta – SGD degalinė Užsakovo Verkių transporto departamente, adresu Verkių g. 52 Vilniuje.

1.5. Specifikacijoje nurodyti Paslaugų teikimo laikotarpio orientaciniai Paslaugų, kitų paslaugų, darbų, detalių ir eksploatacinių medžiagų kiekiai.

1.6. Paslaugų teikimo laikotarpio bendras orientacinis Paslaugų kiekis – 950 val. Užsakovas neįsipareigoja Paslaugų teikimo laikotarpiu užsakyti visas Specifikacijoje nurodytas Paslaugas ir visus jų kiekius.

1.7. Paslaugų teikimo laikotarpiu SGD degalinės remontui reikiamų kitų paslaugų, darbų, detalių ir eksploatacinių medžiagų kiekiai nenustatomi – Užsakovas kitas paslaugas, darbus, detales ir eksploatacines medžiagas pirkis pagal poreikį iš Specifikacijoje pateikto kitų paslaugų, darbų, detalių ir eksploatacinių medžiagų sąrašo, jei šios kitos paslaugos, darbai, detalės ir eksploatacines medžiagas bus reikalingos SGD degalinės remontui. Užsakovas neįsipareigoja Paslaugų teikimo laikotarpiu pirkti visas kitas paslaugas, visus darbus, visas detales ir (ar) visas eksploatacines medžiagas.

1.8. Paslaugų teikimo laikotarpiu Užsakovo įsigytų Paslaugų, kitų paslaugų, darbų, detalių ir eksploatacinių medžiagų kaina be PVM negali būti didesnė nei Sutarties 2.1.1 punkte nurodyta Sutarties kaina be PVM.

1.9. Užsakovas, atsiradus poreikiui, Paslaugų teikimo laikotarpiu turi teisę Sutartyje numatytomis sąlygomis užsakyti ir nupirkti didesnius Paslaugų, kitų paslaugų, darbų, detalių ir eksploatacinių medžiagų kiekius, bet kaina be PVM už Vykdytojo Paslaugų teikimo laikotarpiu suteiktas Paslaugas ir kitas paslaugas, atliktus darbus, parduotas detales ir eksploatacines medžiagas, kurią Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas gali sumokėti

Vykdytojui, įvertinant ir didesnius Paslaugų, kitų paslaugų, darbų, detalių ir eksploatacinių medžiagų kiekius, negali būti didesnė nei Sutarties 2.1.1 punkte nurodyta Sutarties kaina be PVM.

1.10. Užsakovas Paslaugų teikimo laikotarpiu gali užsakyti ir nupirkti Specifikacijoje nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias kitas paslaugas, darbus, detales ir eksploatacines medžiagas, neviršijant 10 procentų Sutarties 2.1.1 punkte nurodytos Sutarties kainos be PVM, t. y. neviršijant Sutarties 2.2 punkte nurodytos sumos. Už Specifikacijoje nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias, kitas paslaugas, darbus, detales ir eksploatacines medžiagas Užsakovas mokės ne didesnes nei susitarimo pasirašymo dieną Vykdytojo kainyne, kataloge ar interneto svetainėje nurodytas galiojančias šių kitų paslaugų, darbų, detalių ir eksploatacinių medžiagų kainas arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Vykdytojo pasiūlytas, konkurencingas ir rinką atitinkančias, kainas, jei Vykdytojas šias kitas paslaugas, darbus, detales ir eksploatacines medžiagas galės pasiūlyti.

1.11. Abi Šalys, vykdydamos Sutartį, įsipareigoja gerbti viena kitą ir nedelsiant imasi visų priemonių Sutarčiai vykdyti, o taip pat nedelsiant priima visus Sutarčiai vykdyti reikiamus sprendimus.

## 2. Straipsnis

### **Sutarties kaina ir mokėjimo sąlygos**

2.1. Sutarties kaina:

2.1.1. Sutarties kaina be PVM – 91 000,00 EUR (devyniasdešimt vienas tūkstantis eurų);

2.1.2. Sutarties kainos 21 proc. PVM – 19 110,00 EUR (devyniolika tūkstančių šimtas dešimt eurų);

2.1.3. Sutarties kaina su 21 proc. PVM – 110 110,00 EUR (šimtas dešimt tūkstančių šimtas dešimt eurų).

2.2. 10 procentų Sutarties kainos dalis, skirta Specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių, kitų paslaugų, darbų, detalių ir eksploatacinių medžiagų pirkimams, be PVM – 9 000,00 EUR (devyni tūkstančiai eurų).

2.3. Maksimali Sutarties kaina – Sutarties kaina ir 10 procentų Sutarties kainos dalis, skirta Specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių, kitų paslaugų, darbų, detalių ir eksploatacinių medžiagų pirkimams:

2.3.1. maksimali Sutarties kaina be PVM – 100 000,00 EUR (šimtas tūkstančių eurų);

2.3.2. maksimalios Sutarties kainos 21 proc. PVM – 21 000,00 EUR (dvidešimt vienas tūkstantis eurų);

2.3.3. maksimali Sutarties kaina su 21 proc. PVM – 121 000,00 EUR (šimtas dvidešimt vienas tūkstantis eurų).

2.2. Paslaugų, kitų paslaugų, darbų, detalių ir eksploatacinių medžiagų įkainiai be PVM nurodyti Specifikacijoje. Visi šie įkainiai be PVM visą Sutarties galiojimo laikotarpį yra nekeičiami. Jei Paslaugų teikimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pasikeistų Paslaugoms, kitoms paslaugoms, darbams, detalėms ir eksploatacinėms medžiagoms taikomas PVM dydis, Šalys sutaria, kad įsigaliojus šiems Lietuvos Respublikos teisės aktams, nuo naujojo Paslaugoms, kitoms paslaugoms, darbams, detalėms ir eksploatacinėms medžiagoms taikomo PVM dydžio įsigaliojimo dienos Vykdytojo teikiamoms Paslaugoms ir kitoms paslaugoms, atliekamiems darbams, detalėms ir eksploatacinėms medžiagoms bus taikomas naujasis PVM dydis.

2.3. Sutarties kaina be PVM ir maksimali Sutarties kaina be PVM visą Sutarties galiojimo laikotarpį yra nekeičiamos. Jei Paslaugų teikimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pasikeistų Paslaugoms, kitoms paslaugoms, darbams, detalėms ir eksploatacinėms medžiagoms taikomas PVM dydis, Šalys sutaria, nuo Lietuvos Respublikos teisės aktų dėl PVM pasikeitimo įsigaliojimo dienos, likusiai (neišpirktai) Sutarties kainos be PVM daliai bus taikomas naujasis PVM dydis, t. y. Sutarties 2.1.3 punkte nurodyta Sutarties kaina su PVM būtų perskaičiuojama prie iki PVM pasikeitimo dienos išpirktos Sutarties kainos su PVM dalies pridėjus nuo PVM pasikeitimo dienos neišpirktos Sutarties kainos su PVM dalį.

2.4. 2.2 ir 2.3 punktuose nurodyti Šalių sutarimai papildomai nebus fiksuojami ir Šalys jokių papildomų susitarimų dėl to nepasirašys.

2.5. Paslaugų, kitų paslaugų, darbų, detalių ir eksploatacinių medžiagų įkainiai be PVM dėl bendro kainų lygio kitimo arba kitų mokesčių pasikeitimo perskaičiuojami nebus. Visą riziką dėl Paslaugų, kitų paslaugų, darbų, detalių ir eksploatacinių medžiagų įkainių be PVM padidėjimo prisiima Vykdytojas.

2.6. Vykdytojas ne ilgiau nei per 10 (dešimt) darbo dienų suteikęs Paslaugas pagal suteiktų Paslaugų aktus parengia ir **Sutartyje nustatyta tvarka** Užsakovui pateikia PVM sąskaitą faktūrą už faktiškai suteiktas Paslaugas.

2.7. **PVM sąskaitos faktūros privalo būti teikiamos tik informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.**

2.8. Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, Šalys susitaria, kad už Paslaugas Užsakovas atsiskaitys per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Vykdytojo PVM sąskaitos faktūros **informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis** gavimo dienos.

2.9. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui atlikus mokėjimus pagal Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusius išskolinimus pagal Sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti, jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį, trečiąja eile – palūkanoms apmokėti, jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį.

2.10. Užsakovas su Vykdytoju atsiskaitys mokėjimo pavedimais į Vykdytojo nurodytą sąskaitą banke:

Sąskaitos Nr. \_\_\_\_\_

Bankas: \_\_\_\_\_

Banko kodas: \_\_\_\_\_

### 3. Straipsnis

#### **Paslaugų teikimas**

3.1. Paslaugų teikimo laikotarpis nurodytas sutarties 8 straipsnyje.

3.2. Vykdytojas Paslaugas pradeda teikti pirmą Paslaugų teikimo laikotarpio dieną.

3.3. Vykdytojas Paslaugas teikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos su Paslaugų teikimu susijusiais įstatymais, taisyklėmis ir reikalavimais, Specifikacijos, SGD degalinės įrangos gamintojo, gamtinių dujų įrenginių eksploatavimo ir priežiūros, elektros įrenginių eksploatavimo ir priežiūros, slėginių indų priežiūros ir kitais, su Paslaugų teikimu susijusiais, reikalavimais.

3.4. Teikiamų Paslaugų reikalavimai, periodiškumai ir orientaciniai jų kiekiai nurodyti Specifikacijoje.

3.5. Specifikacijoje nurodyti kitų paslaugų, detalių ir eksploatacinių medžiagų sąrašai. Paslaugų teikimo laikotarpiu Užsakovas kitas paslaugas, detales ir eksploatacines medžiagas pirks iš pateiktų kitų paslaugų, detalių ir eksploatacinių medžiagų sąrašų tik pagal Vykdytojo Paslaugoms suteikti ir SGD degalinės remonto darbams atlikti nurodytą poreikį.

3.6. Teikdamas Paslaugas ir atlikdamas SGD degalinės remonto darbus, Vykdytojas kitas paslaugas teiks ir detales bei eksploatacines medžiagas naudos tik iš Specifikacijoje pateiktų detalių ir eksploatacinių medžiagų sąrašų, sąrašuose nurodytomis kainomis.

3.7. Visos detalės ir eksploatacinės medžiagos, Vykdytojo naudojamos teikiant Paslaugas ir atliekant SGD degalinės remonto darbus, privalo būti kokybiškos ir atitikti šioje Sutartyje bei pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

3.8. Vykdytojui suteikus Paslaugas (Vykdytojui Užsakovui pateikus patvirtinančius dokumentus), Šalių atstovai pasirašo suteiktą Paslaugų aktą, kuriame nurodomos suteiktos Paslaugos ir jų kiekiai.

3.9. Užsakovo Sutarties kuratorius: \_\_\_\_\_

3.9. Už Paslaugas atsakingas (-i) Užsakovo darbuotojas (-ai):

3.9.1. \_\_\_\_\_

3.9.2. \_\_\_\_\_

3.10. Už Paslaugas atsakingas (-i) Vykdytojo darbuotojas (-ai):

3.10.1. \_\_\_\_\_

3.10.2. \_\_\_\_\_

### 4. Straipsnis

#### **Šalių įsipareigojimai**

4.1. Vykdytojas įsipareigoja:

4.1.1. nuosekliai vykdyti Sutartį, nustatytais terminais ir sąlygomis suteikti Užsakovo užsakytas Paslaugas ir vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje bei konsultuoti Užsakovą kitais Paslaugų klausimais;

4.1.2. suteikti Paslaugas, atitinkančias Sutartyje nurodytus reikalavimus, užtikrinant atitiktą tokios rūšies Paslaugoms įprastai keliamiems reikalavimams;

4.1.3. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Vykdytojui suteikti Paslaugas nustatytais terminais;

4.1.4. užtikrinti Užsakovo teritorijose esančių žmonių apsaugą nuo Paslaugų teikimo metu kylančių pavojų, atsakyti už darbų bei ekologinę saugą;

4.1.5. Paslaugų teikimo metu nepažeisti šalia esančių komunikacijų, pastatų bei kito teritorijose esančio turto;

4.1.6. visą Paslaugų teikimo laikotarpį Sutarčiai įvykdyti reikalingą veiklą būti apdraudęs nemažesnės nei 100 000,00 eurų draudimo vertės bendrosios profesinės civilinės atsakomybės draudimu ir:

4.1.6.1. nevēliau nei per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turi pateikti Užsakovui bendrosios profesinės civilinės atsakomybės draudimo galiojančią sutartį (kopiją) arba draudimo liudijimą (polisą) ir jo priedus (kopijas), įrodančius, kad Sutarčiai įvykdyti reikalingą veiklą visą Paslaugų teikimo laikotarpį



Vykdytojas yra apdraudęs nemažesnės nei 100 000,00 eurų draudimo vertės bendrosios profesinės civilinės atsakomybės draudimu, ir Vykdytojo įmokos draudimo bendrovei už jos išduotą draudimo liudijimą (polisą) sumokėjimą patvirtinančius dokumentus (kopijas), įrodančius, kad draudimo liudijimas (polisas) yra galiojantis, arba kitus dokumentus (kopijas), patvirtinančius, kad draudimo liudijimas (polisas) yra galiojantis;

4.1.6.2. neilgiau nei per 5 darbo dienas nuo Užsakovo prašymo gavimo dienos pateikti Užsakovui bendrosios profesinės civilinės atsakomybės draudimo galiojantį draudimo liudijimą (polisą) ir jo priedus, įrodančius, kad Sutarčiai įvykdyti reikalingą veiklą visą Paslaugų teikimo laikotarpį Vykdytojas yra apdraudęs nemažesnės nei 100 000,00 eurų draudimo vertės bendrosios profesinės civilinės atsakomybės draudimu, ir Vykdytojo įmokos draudimo bendrovei už jos išduotą draudimo liudijimą (polisą) sumokėjimą patvirtinančius dokumentus, įrodančius, kad draudimo liudijimas (polisas) yra galiojantis, arba kitus dokumentus (kopijas), patvirtinančius, kad draudimo liudijimas (polisas) yra galiojantis;

4.1.7. laikytis šiai Sutarčiai taikomų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad jo darbuotojai jų laikytųsi;

4.1.8. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

4.1.9. saugoti konfidencialią informaciją ir duomenis, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai sužino teikdamas Paslaugas. Bet kokia su Sutarties vykdymu susijusi Vykdytojo ar jo darbuotojų gauta informacija laikoma konfidencialia informacija.

4.1.10. atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, atsiradusius dėl Vykdytojo darbuotojų kaltės Sutartyje nurodytų Paslaugų teikimo metu;

4.1.11. atsakyti už Užsakovo patirtus nuostolius dėl to, kad Vykdytojas nevykdo Sutarties ar vykdo ją netinkamai, dėl Vykdytojo ar jo darbuotojų klaidų teikiant Paslaugas ar teikiant jas netinkamai;

4.1.12. atlyginti Užsakovui ar tretiesiems asmenims padarytą žalą ir tiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl Vykdytojo ar jo darbuotojų kaltės Sutartyje nurodytų Paslaugų teikimo metu. Nedelsiant informuoti Užsakovą apie Vykdytojo ar jo darbuotojų Sutartyje nurodytų Paslaugų teikimo metu padarytą žalą;

4.1.13. gavus iš Užsakovo pranešimą dėl nekokybiškai suteiktų ar teikiamų Paslaugų, tą pačią darbo dieną arba kitu, Užsakovo nurodytu laiku, atvykti Užsakovo nurodytu adresu ir kartu su Užsakovo atstovu surašyti aktą dėl nustatytų pažeidimų ar trūkumų;

4.1.14. per Užsakovo nustatytą terminą savo lėšomis atlyginti Užsakovui visus nuostolius ar žalą, susidariusius dėl Vykdytojo netinkamo Sutarties vykdymo ar Sutarties nevykdymo;

4.1.15. Užsakovui pagrįstai pareikalavus, per įmanomai trumpiausią laiką pakeisti savo darbuotoją, kuris, Užsakovo nuomone, dėl netinkamos kvalifikacijos arba kitų priežasčių trukdo tinkamai vykdyti Sutarties sąlygas. Darbuotojų nušalinimas neatleidžia Vykdytojo nuo prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo;

4.2. Užsakovas įsipareigoja:

4.2.1. sudaryti sąlygas ir leisti Vykdytojui ir jo darbuotojams tinkamai teikti Sutartyje nurodytas Paslaugas;

4.2.2. priimti Vykdytojo teikiamas Paslaugas ir kitas paslaugas, panaudotas detales ir medžiagas, jeigu jos atitinka pirkimo dokumentų, Vykdytojo pasiūlymo ir šios Sutarties reikalavimus bei kitus tokios rūšies paslaugoms, detalėms ir medžiagoms taikomus privalomus kokybės reikalavimus;

4.2.3. sumokėti Vykdytojui už jo tinkamai suteiktas Paslaugas ir kitas paslaugas, panaudotas detales ir medžiagas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

4.2.4. nedelsiant informuoti Vykdytoją apie pastebėtus SGD degalinės darbo sutrikimus;

4.2.5. nedelsiant pareikšti pretenzijas Vykdytojui dėl pastebėtų teikiamų ar suteiktų Paslaugų kokybės neatitikimų nustatytiems reikalavimams;

4.2.6. nereikalauti Vykdytojo darbuotojų vykdyti funkcijų, nenumatytų šioje Sutartyje, išskyrus atvejus, kai jos tiesiogiai siejasi su jų pareigomis. Užsakovas bet kokiais atvejais neturi teisės reikalauti Vykdytojo darbuotojų, kad jie atliktų neteisėtą veiklą;

4.2.7. tinkamai vykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

4.3. Užsakovas visą Paslaugų teikimo laikotarpį turi teisę paprašyti Vykdytojo pateikti bendrosios profesinės civilinės atsakomybės draudimo galiojantį draudimo liudijimą (polisą) ir jo priedus, įrodančius, kad Vykdytojas Sutarčiai įvykdyti reikalingą veiklą visą Paslaugų teikimo laikotarpį yra apdraudęs nemažesnės nei 100 000,00 eurų draudimo vertės bendrosios profesinės civilinės atsakomybės draudimu, ir Vykdytojo įmokos draudimo bendrovei už jos išduotą draudimo liudijimą (polisą) sumokėjimą patvirtinančius dokumentus, įrodančius, kad draudimo liudijimas (polisas) yra galiojantis, arba kitus dokumentus (kopijas), patvirtinančius, kad draudimo

liudijimas (polisas) yra galiojantis, o Vykdytojas privalo šiuos Užsakovo prašomus dokumentus (jų kopijas) neilgiau nei per 5 darbo dienas nuo tokio Užsakovo prašymo gavimo dienos pateikti Užsakovui.

4.4. Šalys privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercinės paslaptis bei duomenų apsaugą.

4.5. Užsakovas ir Vykdytojas įsipareigoja nedelsiant pranešti kitai Šaliai apie aplinkybes, galinčias turėti esminės įtakos Sutarties vykdymui.

4.6. Šalys įsipareigoja neperduoti ir (ar) neperleisti trečiajai šaliai jokių iš šios Sutarties kilusių teisių, pareigų ir (ar) pretenzijų bei reikalavimų atitinkamai Vykdytojo ar Užsakovo atžvilgiu be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo.

## 5. Straipsnis

### **Šalių atsakomybė**

5.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

5.2. Vykdytojo Paslaugas teikiantiems darbuotojams netinkamai ar dėl nepateisinamų priežasčių nepilnai atliekant savo įsipareigojimus teikiant Paslaugas arba neteikiant Paslaugų visai, arba teikiant netinkamas paslaugas, ir Užsakovo atstovams atlikus Sutartyje numatytus veiksmus, Vykdytojas pagal Užsakovo pateiktą pretenziją privalo ištaisyti nurodytus pažeidimus ir trūkumus ne ilgiau nei per 2 (dvi) darbo dienas nuo Užsakovo pretenzijos gavimo dienos.

5.3. Jei Vykdytojas per Sutarties 5.2 punkte nurodytus terminus neištaiso Užsakovo pretenzijoje nurodytų trūkumų, t. y. nesuteikia Paslaugų ar nepradeda Paslaugų teikti reikiamai ir tinkamai, laikoma, kad Paslaugos, dėl kurių yra surašyta Pretenzija, yra nesuteiktos, ir už šias Vykdytojo Paslaugas teikiančių darbuotojų nesuteiktas konkrečias Paslaugas ar netinkamai suteiktas Paslaugas Užsakovas Vykdytojui nemokės.

5.4. Jei Užsakovas Paslaugų teikimo laikotarpiu Vykdytojui pateikia 3 (tris) Pretenzijas, už kiekvieną vėlesnę Užsakovo pretenziją Vykdytojui gali būti skiriama 150,00 (šimto penkiasdešimties) eurų bauda. Bauda ar baudos bus išskaičiuojama (-os) iš Užsakovo Vykdytojui mokėtinos sumos už suteiktas Paslaugas.

5.5. Užsakovas, uždelsęs atsiskaityti už gautas Paslaugas Sutartyje nustatytu terminu, Vykdytojui pareikalavus, nuo sekančios dienos moka Vykdytojui 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. nesumokėtos sumos (be PVM) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau nei 6,0 (šešis) proc. nesumokėtos sumos (be PVM).

5.6. Delspinigių, baudų ar netesybų sumokėjimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus, jei Sutartis nenutraukta.

5.7. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už suteiktas Paslaugas, Vykdytojas gali reikalauti priteisti ne didesnes nei 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta LR Civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalyje.

## 6. Straipsnis

### **Nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*)**

6.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl nenugalimų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamas nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

6.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dejo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

6.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

## 7. Straipsnis

### **Sutarties įvykdymo užtikrinimas**

7.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas Sutartyje numatytomis netesybomis.

7.2. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

## 8. Straipsnis

### **Sutarties galiojimas**

8.1. Paslaugų teikimo laikotarpis – 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, šios dienos neskaičiuojant.

8.2. Šalių sudaryta ir pasirašyta Sutartis įsigalioja Sutarties pasirašymo dieną.

8.3. Sutartis baigiasi, jei Šalys nesutars jos pratęsti, atsiradus bent vienai aplinkybei:

8.3.1. pasibaigus Paslaugų teikimo laikotarpiui;

8.3.2. kai Paslaugų teikimo laikotarpiu Užsakovo pagal Sutartį nupirktų Paslaugų vertė be PVM pasiekia Sutarties 2.1.1 punkte nurodytą Sutarties kainą be PVM ir, jei Sutartis nepratęsta, kai Paslaugų teikimo laikotarpiu Užsakovo nupirktų Specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių, kitų paslaugų, darbų, detalių ir eksploatacinių medžiagų vertė be PVM pasiekia Sutarties 2.2 punkte nurodytą Sutarties kainos dalį be PVM, skirtą Specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių, kitų paslaugų, darbų, detalių ir eksploatacinių medžiagų pirkimams;

8.3.3. kai Šalys sutaria Sutartį nutraukti arba Sutartis nutraukiama įstatymu ar Sutartyje nustatytais atvejais; ir kai Šalys tinkamai įvykdo visas iš Sutarties kylančias prievolės.

8.4. Paslaugų teikimo laikotarpis rašytiniu Šalių susitarimu gali būti pratęstas 2 kartus, kiekvieną kartą Paslaugų teikimo laikotarpį pratęsiant ne ilgesniam nei 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui. Bendras Sutarties Paslaugų teikimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, šios dienos neskaičiuojant.

8.5. Jei Paslaugų teikimo laikotarpis 1 (pirma) kartą bus pratęstas tam tikro laikotarpio Paslaugų teikimo laikotarpiui, tai Paslaugų teikimo 1 (pirmo) pratęsimo laikotarpio Sutarties kaina be PVM bus suskaičiuojama iš Sutarties 2.1.1 punkte nurodytos, Paslaugų teikimo laikotarpio Sutarties kainos be PVM atėmus Paslaugų teikimo laikotarpiu Sutarties vykdymui Užsakovo panaudotas lėšas be PVM ir pridėjus pratęsiamą Paslaugų teikimo laikotarpio suskaičiuotą Sutarties kainą be PVM. Pratęsiamą Paslaugų teikimo laikotarpio suskaičiuota Sutarties kaina be PVM bus suskaičiuojama Sutarties 2.1.1 punkte nurodytą Sutarties kainą be PVM padalinant iš 12 (dvylikos) ir padauginant iš pratęsiamą Paslaugų teikimo laikotarpio mėnesių skaičiaus. Paslaugų teikimo laikotarpio ir jo 1 (pirmo) 12 (dvylikos) mėnesių pratęsimo laikotarpio (bendro 24 (dvidešimt keturių) mėnesių Paslaugų teikimo laikotarpio) bendra Sutarties kaina be PVM – 182 000,00 (šimtas aštuoniasdešimt du tūkstančiai) eurų.

8.6. Paslaugų teikimo 1 (pirmo) pratęsimo laikotarpio Sutarties kainos dalis be PVM, skiriama Specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių, kitų paslaugų, darbų, detalių ir eksploatacinių medžiagų pirkimams, bus suskaičiuojama iš Sutarties 2.2 punkte nurodytos Paslaugų teikimo laikotarpio Sutarties kainos dalies be PVM, skirtos Specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių, kitų paslaugų, darbų, detalių ir eksploatacinių medžiagų pirkimams, atėmus Paslaugų teikimo laikotarpiu Specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių, kitų paslaugų, darbų, detalių ir eksploatacinių medžiagų pirkimams Užsakovo panaudotas lėšas be PVM ir pridėjus pratęsiamą Paslaugų teikimo laikotarpio suskaičiuotą Sutarties kainos dalį be PVM, skirtą Specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių, kitų paslaugų, darbų, detalių ir eksploatacinių medžiagų pirkimams. Pratęsiamą Paslaugų teikimo laikotarpio suskaičiuota Sutarties kainos dalis be PVM, skiriama Specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių, kitų paslaugų, darbų, detalių ir eksploatacinių medžiagų pirkimams, bus suskaičiuojama Sutarties 2.2 punkte nurodytą Sutarties kainos dalį be PVM, skirtą Specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių, kitų paslaugų, darbų, detalių ir eksploatacinių medžiagų pirkimams, padalinant iš 12 (dvylikos) ir padauginant iš pratęsiamą Paslaugų teikimo laikotarpio mėnesių skaičiaus. Paslaugų teikimo laikotarpio ir jo 1 (pirmo) 12 (dvylikos) mėnesių pratęsimo laikotarpio (bendro 24 (dvidešimt keturių) mėnesių Paslaugų teikimo laikotarpio) bendra Sutarties kainos dalis be PVM, skirta Specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių, kitų paslaugų, darbų, detalių ir eksploatacinių medžiagų pirkimams – 18 000,00 (aštuoniolika tūkstančių) eurų.

8.7. Sutartis (ir jos pratęsimas) baigiasi, jei Šalys nesutars jos pratęsti, atsiradus bent vienai aplinkybei:

8.7.1. pasibaigus Paslaugų teikimo 1 (pirmo) pratęsimo laikotarpiui;

8.7.2. kai Paslaugų teikimo 1 (pirmo) pratęsimo laikotarpiu Užsakovo pagal Sutartį nupirktų Paslaugų vertė be PVM pasiekia pagal Sutarties 8.5 punkto nuostatas suskaičiuotą Paslaugų teikimo 1 (pirmo) pratęsimo laikotarpio Sutarties kainą be PVM ir, jei Sutartis nepratęsta, kai Paslaugų teikimo 1 (pirmo) pratęsimo laikotarpiu Užsakovo nupirktų Specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių, kitų paslaugų, darbų, detalių ir eksploatacinių medžiagų vertė be PVM pasiekia pagal Sutarties 8.6 punkto nuostatas suskaičiuotą Paslaugų teikimo 1 (pirmo) pratęsimo laikotarpio Sutarties kainos dalį be PVM, skirtą Specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių, kitų paslaugų, darbų, detalių ir eksploatacinių medžiagų pirkimams;

8.7.3. kai Šalys sutaria Sutartį nutraukti arba Sutartis nutraukiama įstatymu ar Sutartyje nustatytais atvejais; ir kai Šalys tinkamai įvykdo visas iš Sutarties kylančias prievoleles.

8.8. Paslaugų teikimo laikotarpis 2 (antrą) kartą tam tikro laikotarpio Paslaugų teikimo laikotarpiui gali būti pratęstas pasibaigus Paslaugų teikimo 1 (pirmo) pratęsimo laikotarpiui.

8.9. Jei Paslaugų teikimo laikotarpis 2 (antrą) kartą bus pratęstas tam tikro laikotarpio Paslaugų teikimo laikotarpiui, tai Paslaugų teikimo laikotarpio 2 (antro) pratęsimo Sutarties kaina be PVM bus suskaičiuojama iš pagal Sutarties 8.5 punkto nuostatas suskaičiuotos 1 (pirmo) pratęsimo Sutarties kainos be PVM atėmus Paslaugų teikimo 1 (pirmo) pratęsimo laikotarpiu Sutarties vykdymui Užsakovo panaudotas lėšas be PVM ir pridėjus pratęsiamam Paslaugų teikimo laikotarpiui suskaičiuotą Sutarties kainą be PVM. Pratęsiamam Paslaugų teikimo laikotarpiui suskaičiuota Sutarties kainą be PVM bus suskaičiuojama sutarties 2.1.1 punkte nurodytą Sutarties kainą be PVM padalinant iš 12 (dvylikos) ir padauginant iš pratęsiamam Paslaugų teikimo laikotarpio mėnesių skaičiaus. Paslaugų teikimo laikotarpio ir jo abiejų 12 (dvylikos) mėnesių pratęsimų laikotarpio (bendro 36 (trisdešimt šešių) mėnesių Paslaugų teikimo laikotarpio) bendra Sutarties kaina be PVM – 273 000,00 (du šimtai septyniasdešimt trys tūkstančiai) eurų.

8.10. Paslaugų teikimo laikotarpio 2 (antro) pratęsimo Sutarties kainos dalis be PVM, skiriama Specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių, kitų paslaugų, darbų, detalių ir eksploatacinių medžiagų pirkimams, bus suskaičiuojama iš pagal Sutarties 8.6 punkto nuostatas suskaičiuotos 1 (pirmo) pratęsimo Sutarties kainos dalies be PVM, skirtos Specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių, kitų paslaugų, darbų, detalių ir eksploatacinių medžiagų pirkimams, atėmus Paslaugų teikimo 1 (pirmo) pratęsimo laikotarpiu Specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių, kitų paslaugų, darbų, detalių ir eksploatacinių medžiagų pirkimams Užsakovo panaudotas lėšas be PVM ir pridėjus pratęsiamam Paslaugų teikimo laikotarpiui suskaičiuotą Sutarties kainos dalį be PVM, skirtą Specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių, kitų paslaugų, darbų, detalių ir eksploatacinių medžiagų pirkimams. Pratęsiamam Paslaugų teikimo laikotarpiui suskaičiuota Sutarties kainos dalis be PVM, skiriama Specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių, kitų paslaugų, darbų, detalių ir eksploatacinių medžiagų pirkimams, bus suskaičiuojama Sutarties 2.2 punkte nurodytą Sutarties kainos dalį be PVM, skirtą Specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių, kitų paslaugų, darbų, detalių ir eksploatacinių medžiagų pirkimams, padalinant iš 12 (dvylikos) ir padauginant iš pratęsiamam Paslaugų teikimo laikotarpio mėnesių skaičiaus. Paslaugų teikimo laikotarpio ir jo abiejų 12 (dvylikos) mėnesių pratęsimų laikotarpio (bendro 36 (trisdešimt šešių) mėnesių Paslaugų teikimo laikotarpio) bendra Sutarties kainos dalis be PVM, skirta Specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių, kitų paslaugų, darbų, detalių ir eksploatacinių medžiagų pirkimams – 27 000,00 (dvidešimt septyni tūkstančiai) eurų.

8.11. Sutartis (ir jos pratęsimas) baigiasi atsiradus bent vienai aplinkybei:

8.11.1. pasibaigus Paslaugų teikimo 2 (antro) pratęsimo laikotarpiui;

8.11.2. kai Paslaugų teikimo 2 (antro) pratęsimo laikotarpiu Užsakovo pagal Sutartį nupirktų Paslaugų vertė be PVM pasiekia pagal Sutarties 8.8 punkto nuostatas suskaičiuotą Paslaugų teikimo 2 (antro) pratęsimo laikotarpio Sutarties kainą be PVM ir kai Paslaugų teikimo 2 (antro) pratęsimo laikotarpiu Užsakovo nupirktų Specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių, kitų paslaugų, darbų, detalių ir eksploatacinių medžiagų vertė be PVM pasiekia pagal Sutarties 8.10 punkto nuostatas suskaičiuotą Paslaugų teikimo 2 (antro) pratęsimo laikotarpio Sutarties kainos dalį be PVM, skirtą Specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių, kitų paslaugų, darbų, detalių ir eksploatacinių medžiagų pirkimams;

8.11.3. kai Šalys sutaria Sutartį nutraukti arba Sutartis nutraukiama įstatymu ar Sutartyje nustatytais atvejais; ir kai Šalys tinkamai įvykdo visas iš Sutarties kylančias prievoleles.

8.12. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su garantijomis, atsakomybe

bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

## 9. Straipsnis

### **Vykdytojo subtiekiejų keitimo pagrindai ir tvarka**

9.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekiejai: *[surašyti pasiūlyme nurodytus subtiekiejus, jeigu tokių nėra parašyti žodį „nėra“]*.

9.2. Ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti ir vėliau Sutarties galiojimo metu, Vykdytojas privalo Užsakovui pranešti tuo metu žinomų ar ketinamų ateityje pasitelkti subtiekiejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus.

9.3. Tais atvejais, kai Vykdytojas nesiremia subtiekiejo pajėgumais, Užsakovas turi teisę patikrinti, ar nėra Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nurodytų subtiekiejo pašalinimo pagrindų. Jeigu subtiekiejo padėtis atitinka bent vieną vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja per nustatytą terminą pakeisti minėtą subtiekieją reikalavimus atitinkančiu subtiekieju.

9.4. Subtiekiejų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subtiekiejų ar didesnės (mažesnės) įsipareigojimų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subtiekiejui galimas tik tiems įsipareigojimams, kuriems Vykdytojas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subtiekiejams ir tik gavus Užsakovo sutikimą. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subtiekiejus, pastarieji turi būti ne mažesnės kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose ir neturėti Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nurodytų subtiekiejo pašalinimo pagrindų (jei buvo reikalaujama).

9.5. Sutarties galiojimo metu papildomų subtiekiejų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subtiekiejų atsisakymas galimas tik gavus Užsakovo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:

9.5.1. Sutartyje numatytas subtiekiejas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;

9.5.2. subtiekiejas Vykdytojui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytą įsipareigojimų dalį.

9.6. Sutarties 9.4 ir 9.5 punktuose nurodytais atvejais Užsakovui pateikiamas pagrįstas prašymas, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus. Subtiekiejas gali pradėti vykdyti savo įsipareigojimus tik Vykdytojui gavus Užsakovo sutikimą.

9.7. Sutarties 9.4 ir 9.5 punktuose nurodytais atvejais naujas subtiekiejas privalo Užsakovui pateikti dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subtiekiejams ir neturėti Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nurodytų subtiekiejo pašalinimo pagrindų (jei buvo reikalaujama).

9.8. Atsižvelgiant į sutarties pobūdį, galimas Užsakovo tiesioginis atsiskaitymas su subtiekiejais šiomis sąlygomis:

9.8.1. Užsakovas ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo informacijos apie tuo metu Vykdytojui žinomų subtiekiejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus gavimo, raštu informuoja subtiekiejus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;

9.8.2. subtiekiejas, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi pateikti raštišką prašymą Užsakovui;

9.8.3. tuo atveju, kai subtiekiejas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Vykdytojo ir jo subtiekiejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekieju tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subtiekiejo sutartyje nustatytus reikalavimus;

9.8.4. PVM sąskaitų faktūrų teikimas, atsiskaitymas su subtiekieju bei kiti veiksmai atliekami vadovaujantis šios Sutarties 2 straipsnyje nurodyta tvarka;

9.8.5. Vykdytojas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams.

## 10. Straipsnis

### **Sutarties pakeitimai**

10.1. Sutarties keitimai galimi tik Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnyje numatytais atvejais ir nustatyta tvarka.

## 11. Straipsnis

### **Sutarties pažeidimas**

11.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

11.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

11.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

11.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo;

11.2.3. nutraukti Sutartį;

11.2.4. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

11.3. Užsakovui nustačius, kad Vykdytojas vykdydamas Sutartį padarė esminį Sutarties pažeidimą, jis turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

11.4. Esminiai Vykdytojui taikomi Sutarties pažeidimai:

11.4.1. Užsakovas Paslaugų teikimo laikotarpiu pateikia Vykdytojui 5 (penkis) pretenzijas;

11.4.2. Vykdytojas Paslaugų teikimo laikotarpiu 3 (tris) kartus ilgiau nei 2 (dvi) darbo dienas nuo Užsakovo pretenzijos gavimo dienos neištaiso Užsakovo pretenzijoje nurodytų pažeidimų ar trūkumų;

11.4.3. Vykdytojas nesilaiko kitų Sutartyje nurodytų reikalavimų, nors apie tai buvo oficialiai įspėtas ir jam buvo duotas terminas ištaisyti Sutarties vykdymo trūkumus, dėl kurių negalimas tolimesnis Šalių pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų vykdymas.

11.5. Esminiai Užsakovui taikomi Sutarties pažeidimai:

11.5.1. Užsakovas vėluoja atsiskaityti su Vykdytoju ilgiau nei 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų pagal 5 (penkis) Vykdytojo pateiktas PVM sąskaitas faktūras;

11.5.2. Užsakovas nesilaiko kitų Sutartyje nurodytų reikalavimų, nors apie tai buvo oficialiai įspėtas ir jam buvo duotas terminas ištaisyti Sutarties vykdymo trūkumus, dėl kurių negalimas tolimesnis Šalių pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų vykdymas.

11.6. Sutarties nuostatų nesilaikymas neatleidžia Šalių nuo tinkamo ir savalaikio Sutarties sąlygų vykdymo.

## 12. Straipsnis

### **Sutarties nutraukimas**

12.1. Sutartis gali būti visiškai nutraukta Šalių susitarimu vienos iš Šalių pageidavimu (reikalavimu), praėjus 15 (penkiolikai) kalendorinių dienų nuo rašytinio pranešimo (arba kito Šalių sutarto termino), būtinai nurodant nutraukimo priežastį.

12.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

12.2.1. kai Vykdytojas bankrutuoja, yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

12.2.2. kai keičiasi Vykdytojo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;

12.2.3. kai Vykdytojas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo;

12.2.4. kai Vykdytojas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

12.2.5. kai Vykdytojas sudaro sub tiekimo sutartį be Užsakovo sutikimo;

12.2.6. dėl kitokio pobūdžio neveiknumo, trukdančio vykdyti Sutartį;

12.2.7. kai Vykdytojas Sutarties nevykdo, vykdo ją netinkamai, darydamas Sutarties 11.4 punkte nurodytus esminius Sutarties pažeidimus;

12.2.8. kai Užsakovas dėl objektyvių priežasčių netenka poreikio pirkti Paslaugas;

12.2.9. kitais, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 98 straipsnio 1 dalyje numatytais, atvejais.

12.3. Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

12.3.1. kai Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, darydamas Sutarties 11.5 punkte nurodytus esminius Sutarties pažeidimus;

12.3.2. kai Užsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

12.4. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį (esant 12.2 ar 12.3 punktuose numatytiems sąlygoms), prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų raštu praneša kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnę nei 3 (trijų) darbo dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Esant 12.2.1, 12.2.3, 12.2.4 ir 12.3.2

punktų sąlygoms, trūkumų ištaisymo terminas nenustatomas. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo įspėjimo termino pasibaigimo dienos.

12.5. Sutartis gali būti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais.

### 13. Straipsnis

#### **Ginčų nagrinėjimo tvarka**

13.1. Šiai Sutartčiai ir visoms iš šios Sutartties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

13.2. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutartties ar susijusį su šia sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, šalys spręš derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

### 14. Straipsnis

#### **Baigiamosios nuostatos**

14.1. Visos šios sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį bei šios Sutartties esmę ir tikslą.

14.2. Ši Sutartis negali pakeisti pirkimo dokumentuose ir Vykdytojo pasiūlyme numatytų pirkimo sąlygų, Paslaugų įkainių. Pirkimo dokumentai ir Vykdytojo pasiūlymas, kiek jis iš esmės neprieštarauja pirkimo dokumentams, yra sudėtinės šios Sutartties dalys. Esant esminių prieštaravimų tarp šios Sutartties ir pirkimo dokumentų bei Vykdytojo pasiūlymo, remiamasi pirkimo dokumentais ir Vykdytojo pasiūlymu.

14.3. Vykdytojas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo rašytinio sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

14.4. Jokie šios Sutartties sąlygų pakeitimai negalioja, jeigu jie nėra padaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių ar jų vardu bei patvirtinti antspaudais. Sąvoka „pakeitimas“ apima bet kokius pakeitimus, papildymus, išbraukimus, nesvarbu, kaip jie būtų atlikti.

14.5. Sutartis su priedais yra sudaryta ir pasirašyta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

14.6. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

### 15. Straipsnis

#### **Sutarties priedai**

15.1. Sutarties 1 priedas – SGD degalinės techninės priežiūros paslaugų techninė specifikacija.

### 16. Straipsnis

#### **Šalių rekvizitai**

#### **Užsakovas:**

**UAB „Vilniaus viešasis transportas“**  
 Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius  
 Įmonės kodas 302683277  
 PVM mokėtojo kodas LT100006468313  
 Tel. (8 5) 239 4700  
 Faks. (8 5) 270 9550  
 A. S. LT57 4010 0424 0347 9130  
 Luminor Bank AB bankas  
 Generalinis direktorius  
 Rimantas Markauskas

#### **Vykdytojas:**

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

\_\_\_\_\_ A.V.

\_\_\_\_\_ A.V.

2018-\_\_ - \_\_SGD degalinės techninės priežiūros paslaugų  
pirkimo sutarties Nr. 48-D.2018 / \_\_\_\_\_  
1 priedas

**SGD DEGALINĖS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ  
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

*Irašomi reikalavimai pagal pirkimo dokumentus ir vykdytojo pasiūlyme nurodyti Paslaugų įkainiai ir kainos*

**Užsakovas:**

**UAB „Vilniaus viešasis transportas“**  
Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius  
Įmonės kodas 302683277  
PVM mokėtojo kodas LT100006468313  
Tel. (8 5) 239 4700  
Faks. (8 5) 270 9550  
A. S. LT57 4010 0424 0347 9130  
Luminor Bank AB bankas  
Generalinis direktorius  
Rimantas Markauskas

**Vykdytojas:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

\_\_\_\_\_  
A.V.

\_\_\_\_\_  
A.V.